

Atlas Controle
Chaussée De La Hulpe 181 bte 1
1170 Bruxelles
Belgique

RAPPORT DE CONTROLE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE

Numéro de rapport:

7.002

Date du contrôle:

25/01/2022

Lieu du contrôle:

Rue Arbrisseau 8 Lens 7870

Agent-visiteur:

Toni Arnould

Type de contrôle:

Visite périodique (Livre 1 6.5)

Données générales

Adresse de l'installation	Rue Arbrisseau 8 Lens 7870
Type de locaux	Maison Vente
Propriétaire, gestionnaire ou exploitant	Michez Frank
Adresse du propriétaire	Rue Arbrisseau 8 Lens 7870
Installateur	

Données du raccordement

GRD	Ores
Numéro de compteur	5294842-2011
Code EAN	
Liaison compteur-tableau	XVB 4X10
Tension de service	3 x 230 V
Protection générale	40 A 3P

Contrôles

Schémas/plans	Liaisons équipotentielles	Fondations	Installation électrique
OK	OK	avant 81	après 81
Description de l'installation	1 dis bip 32A 13 dis bip 20A 1 diff 300mA 40 A 4P 1 diff 30mA 40A 4P		
Nombre de tableaux	1		
Différentiel de tête	300mA - 40A - type A		
Test BP du DDR	OK		
ΔI_n	OK		
Contrôle de l'état	OK		
Matériel fixe	OK		
Protection contre les contacts directs	OK		
Protection contre les contacts indirects	OK		
Protection contre les surintensités	OK		
Prise de terre	Piquet		
Résistance de terre (Ω)	21		
Isolement (M Ω)	> 5 MOhms		

Conclusions

CONCLUSION : NON CONFORME

L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du Livre 1 du RGIE (Arrêté royal du 8/09/2019 : C-2020/30795 + C- 2020/30794) concernant les installations électriques à basse tension et à très basse tension. Une visite complémentaire est à exécuter par Atlas Contrôle dans l'année.

Atlas Controle

Chaussée De La Hulpe 181 bte 1

1170 Bruxelles

Belgique

Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Signature de l'agent-visiteur






Tableau 1

Liste des infractions

Libellé	Paragraphe
La tension nominale doit être affichée de manière apparente en un endroit judicieusement choisi.	
Le pictogramme "danger électrique" doit être apposé de façon durable sur le tableau.	
Adapter le degré de protection (IP) du matériel électrique placé dans la/les salle(s) de bains au volume dans lequel il est installé.	L1: 5.1.4.; 7.1.3.