



Atlas  
Contrôle

Rapport de contrôle d'une installation électrique  
Basse Tension  
Rapport N° 52.771  
Original



663 INSP

## Contrôles et essai

Testeur d'installation:	TI-038/6278047
Schémas/plans	OK
Liaisons équipotentielles	OK
Test BP du DDR	OK
$\Delta In$	OK
Contrôle de l'état	OK
Résistance de terre ( $\Omega$ )	8
Isolement ( $M\Omega$ )	3,8
Matériel fixe	OK
Protection contre les contacts directs	OK
Protection contre les contacts indirects	OK
Protection contre les surintensités	OK

## Schémas, plans et documents de l'installation

Schémas/plans	OK
---------------	----