



VINÇOTTE asbl

Organisme de contrôle agréé | Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail
Siège social: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgique
TVA: BE 0402.726.875 • RPM Bruxelles • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Rapport n° :

60782849

- ☐ Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent
☐ Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde
☐ Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
☒ Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

Tel: +32 9 244 77 11
Tel: +32 2 674 57 11
Tel: +32 3 221 86 11
Tel: +32 81 432 611

gent@vincotte.be
brussels@vincotte.be
antwerpen@vincotte.be
gembloux@vincotte.be



F 131189

Rési code: M

PROCÈS VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

Responsable des travaux :

Installation :

Propriétaire / gestionnaire :

Nom, Prénom : <u>Busselman</u>	Nom, Prénom : <u>A. J. J. J. J.</u>	Nom, Prénom : <u>Belga Franco. Scuse</u>
N° carte d'identité : <u>0537 614871</u>	Adresse : <u>Bld. H. Van 127/4</u>	Adresse : <u>Rue de Bonne 65</u>
N° TVA : BE	CP + Commune : <u>6000 Charleroi</u>	CP + Commune : <u>6515 Galle</u>
Tél. :	Tél. :	Tél. :

Bases de l'examen : Règlement Général sur les Installations Électriques (RGIE)

☐ Art 270	☐ mise en usage	☐ modification	☐ extension	☒ Art 86	☒ Art 271bis	① Unité d'habitation
☐ Art 271	☐ mobile	☐ temporaire		☐ Art 87	☐ Art 278	② Unité de travail domestique
☒ Art 276	☐ périodique	☒ contrôle		☐ Art 88	☐ Art	③ Parties communes
	☐ Art 276bis : vente d'une unité d'habitation			☐ Art	☐ Art	④ Unité de travail

Données générales de l'installation électrique :

Données distributeur	EAN	☐ EAN non communiqué	☐ Compt. kWh non placé
Compt. kWh n° : <u>1529864</u>	Index jour : <u>6987</u>	Index nuit :	☐ Compt. kWh exclusif nuit :
Protection branchement (A) : ☒ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	n° :	Index nuit :	
Données installation	Conçue pour U _N : ☐ 230 V ☒ 3x230 V ☐ 3N400 V	Type de prise de terre : ☒ boucle de terre ☐ barres / piquets	
Courant nominal maximum (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☒ 63 ☐ 80 ☐ 100	Câble d'alimentation tableau principal : <u>9</u> X <u>10</u> mm ² - Type : <u>LV3</u>	☐	
Description installation	Dispositif diff. gén. : <u>40</u> A / <u>300</u> mA	Nombre de tableaux : <u>3</u>	Nombre de circuits terminaux : <u>16</u>
☒ Voir annexe(s)			

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés :

☒ Contacts dir.	☒ Contacts indir.	☐ Montage	☐ Appareils	☒ Matériel	☒ 1 ^{re} /section	☒ Schémas	☒ Contrôle bcl de défaut
☒ Résistance de dispersion de la prise de terre : <u>28 mΩ</u>	☒ Isolement général : <u>710</u> MΩ	☒ Continuité de terre	☒ Test dispositif diff.				
Le dispositif différentiel général : ☐ était plombé ☒ a été plombé ☐ n'a pas été plombé ☐ ne peut pas être plombé							

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels : voir au verso)

Infractions Nouvelle installation	☐ Néant
Infractions Installation existante	☐ Néant
Remarques	<u>Relève infraction Réparé n° 60774860</u>
☐ Néant	Visa GRD ou mandataire :

Conclusion(s) :

- ☐ La nouvelle installation est conforme n'est pas conforme au RGIE.
☒ L'installation existante est conforme n'est pas conforme au RGIE.

L'installation électrique doit être recontrôlée avant

☒ par le même organisme de contrôle (*).

Agent visiteur :

Nom : CACCIATORE Agent n° : 363 Date : 9.10.11

Annexe(s) : ☒ Schéma(s) de position : 1 ☒ Schéma(s) unifilaire(s) : 1


Pour le Directeur Général : Signature

- Ce procès verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.
- Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.
- Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.
- Les informations recueillies sur place ne nous permettent pas de déterminer la date de réalisation de l'installation électrique.
- Nous vous invitons à compléter le(s) schéma(s) pour les éléments qui n'étaient pas visibles lors de la visite de contrôle. En cas de doute portant sur la sécurité de ces éléments, nous vous invitons vivement à faire procéder à une visite de contrôle complémentaire.
- (*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle doivent être exécutées sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

INSTALLATION KÄSEKÜCHEN
BRUSSELMANNO OUVIER


le 15/04/2019

Belgo Franco Suisse
Rue de Boverée 65
6535 Goeze
Blutiro 127
6000 Charleroi



de 9/05/19
exercice 3/67 1/2

Appartement 4^{ème} étage



CAUTION 3613
2/2

installer et raccorder
BRUSCHMANN OUVRIER

Le 15/04/2013

Belgo Franco Suisse
Rue de Bonne Ré 65
65 35 Gozée

BLU TIRAN 127
6000 CHARLEROI