

ELEKTRISCHE KEURING

 VINÇOTTE vzw Erkend Controleorganisme I Externe dienst voor technische controles op de werkplaats Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België BTW: BE 0402 726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB		Verslag nr.: <u>30740807</u>
☒ Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent ☐ Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde ☐ Noordersingel 23, 2140 Antwerpen ☐ Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux		Tel: +32 9 244 77 11 Tel: +32 2 674 57 11 Tel: +32 3 221 86 11 Tel: +32 81 432 611
gent@vincotte.be brussels@vincotte.be antwerpen@vincotte.be gembloux@vincotte.be		N 403566 Resi code: <u>1</u>

VERSLAG: ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING (Boek 1 – KB 8/09/2019) – ALG. DIRECTIE ENERGIE

Verantwoordelijke uitvoering van het werk :		Installatie :	Eigenaar / Uitbater / Beheerder :
Naam, voornaam :	Naam, voornaam : <u>LAPEYE</u>	Adres : <u>Vermeirweg 80</u>	<u>idem</u>
Ident. Kaart nr. :	Post nr. + Stad : <u>8300 Tienen</u>	Tel. :	
BTW nr.: BE			

Basis van het onderzoek : Boek 1 – KB 8/09/2019 (BS 28/10/2019) ("AREI") ☐ O

☒ Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname – nieuwe installatie (6.4.) ☐ Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname – belangrijke wijziging/uitbreiding (6.4.) ☐ Controlebezoek (6.5.) ☐ Controlebezoek verzwaren aansluiting oude installatie (8.4.1.) ☐ Controlebezoek verkoop oude installatie (8.4.2.) ☐ Vrij controlebezoek oude installatie (8.4.3. of 8.4.4.)	☒ Wooneenheid ☐ Werkeenheid ☐ Werfinstallatie ☐ Gemeenschappelijke delen van residentieel geheel ☐ Technische lokalen van een residentieel geheel ☐ Gedecentraliseerde productie-installatie ☐ Andere installatie:	☐ Vóór 1/10/1981 ☒ Tussen 1/10/1981 & 1/06/2020 ☐ Vanaf 1/06/2020
--	--	---

Afwijkingen Deel 8: ☒ Toegepast ☐ Niet toegepast

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeler	EAN : <u>5185527</u> kWh meter nr.: <u>5185527</u> meterstand dag : <u>8592</u> nacht : <u>0</u> Bescherming aansluiting (A) : ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☒ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100	☒ EAN niet meegedeeld ☐ kWh meter niet geplaatst ☐ kWh excl. nacht-meter : nr. : meterstand :
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _N : ☒ mono 230 V ☐ 3x230 V ☐ 3N400 V Maximale nominale stroom (A) : ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☒ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100 Voedingsleiding hoofdbord : <u>2</u> X <u>6</u> mm ² - Type : <u>YTT</u> Aardverbindingsyst.: ☒ TT ☐	Type aardelektrode : aardingslus ☒ pen / baar Aantal eindstroombanen : <u>22 + 220 (U, X)</u>

Beschrijving installatie ☐ Zie bijlage(n)

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking ☒ Onrechtstreekse aanraking ☒ Montage ☐ Verplaatste materieel ☒ Vast materieel ☒ > doorsnede ☒ Schema's	☒ Aardingsweerstand : <u>2.46</u> Ω ☒ Algemeen isolatieniveau : <u>2.12</u> MΩ ☐ Controle-foutus ☒ Continuïteit (equipot., PE) ☒ Test diff.
--	--

Alg. diff. : ☐ was verzegeld ☐ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Vastgestelde inbreuken	<u>Geen inbreuken vastgesteld</u>
Nieuwe installatie	
☐ Nihil	
Vastgestelde inbreuken	<u>Bestaande installatie</u>
Bestaande installatie	
☐ Nihil	
Opmerkingen	☐ Nihil

Conclusie :

☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019). ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019).	Een nieuwe controle moet worden uitgevoerd vóór <u>3-12-2019</u> ☐ door hetzelfde erkend organisme (!).
--	---

Agent bezoeker : Bekker Didier Agent nr. : 3901 Datum : 3.12.2019

Voor de directeur generaal : Handtekening [Handtekening]

Bijlage(n) : ☐ Situatieplan(nen) : 4.1 ☐ Eéndraadsschema(s) : 4

15 001 0 2 24