

☒ Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent
☒ Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde
☒ Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
☒ Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

Tel: +32 9 244 77 11
 Tel: +32 2 674 57 11
 Tel: +32 3 221 86 11
 Tel: +32 81 432 611

gent@vincotte.be
 brussels@vincotte.be
 antwerpen@vincotte.be
 gembloux@vincotte.be

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE
Verantwoordelijke voor de werken :
Installatie :
Eigenaar of beheerder :

Naam, voornaam : Veralleman Ch. Naam, voornaam : Dekeinsareta Meeuw
 Adres : Reeselaarstraat 25
 Ident. Kaart nr. : Post nr. + Stad : 8840 Oostnieuwkerke
 BTW nr.: BE 0831708385 Tel.:

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

☒ Art 270 ☒ ingebruikname ☒ wijziging ☐ uitbreiding
☐ Art 271 ☐ periodiek ☐ controle ☐
☐ Art 276 : verzwarening ☐ Art 276bis : verkoop van een wooneenheid

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdelers : EAN 541448820070047866 ☐ kWh meter niet geplaatst
 kWh meter nr.: 5270509 meterstand dag : 52412 nacht :
 Bescherming aansluiting (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐
 Gegevens installatie : Ontworpen voor U_N : ☐ 230 V ☒ 3x230 V ☐ 3N400 V ☐
 Maximale nominale stroom (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐
 Voedingsleiding hoofdbord : 4 X 10 mm² - Type : XVB
 Beschrijving installatie : Algemene differentieelstroominrichting : 40 A / 300 mA Aantal borden : 2 Aantal eindstroombanen : 16+6
☐ zie bijlage(n)
 + 1x diff 40/30mA voor bord 1
 + 1x diff 40/30mA voor bord 2.

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking ☒ Onrechtstreekse aanraking ☒ Montage ☒ Toestellen ☐ Materieel ☒ I>/doorsnede ☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand : 11,3 Ω ☒ Algemeen isolatieniveau : >0,5 MΩ ☐ Controle foutlus ☒ Aardingscontinuïteit ☒ Test diff.
 Differentieelstroominrichting : ☐ was verzegeld ☒ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie : Geen inbreuken vastgesteld
☒ Nihil
 Inbreuken Bestaande installatie : Geen inbreuken vastgesteld
☒ Nihil
 Opmerkingen : Keuring betreft een aanpassing vld installatie na keuring verkoop door ACA. ref. 2018070652 dd. 18/07/18
☒ Nihil Visum DNB of aangestelde :

Besluit(en) :

☒ De nieuwe installatie voldoet ☒ voldoet niet aan het AREI.
☒ De bestaande installatie voldoet ☒ voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór

02/08/2019

☐ door hetzelfde erkend organisme (*).

Agent bezoeker :

Naam : D. Schepper Agent nr. : 2676 Datum : 02/08/2019

Bijlage(n) : ☒ Situatieschema('s) : 4 ☒ Eindraadsschema('s) : 2 ☐

Voor de directeur algemeen : Handtekening


 VINÇOTTE vzw
 Dirk De Schepper
 0402.726.875

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
 - De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
 - De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

☐ Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.

☐ Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.