

Aan: DERYCKE INES
adres: NIEUWKERKESTRAAT 55
8950 NIEUWKERKE
aantal blz: 2

VERSLAG 12/2022 BIJ
DERYCKE INES
VOLGENS MILIEUWETBOEK VLAREM II
H.6.5 OPSLAG STOOKOLIE PARTICULIER

Geachte ,


Hierbij bezorg ik U het verslag van 12/2022 van de aangeboden tankinstallaties bij mevr. Derycke Ines, nieuwkerkestraat 55 in Nieuwkerke.

In de hoop U hiermede volledig van dienst te zijn verblijf ik U hoogachtend.

Vriendelijke groeten.

ing. Deferme Ivan

erkend milieudeskundige
discipline opslag gevaarlijke produkten 2000/H050
discipline bodemcorrosie 2002/K036



ing.IVAN DEFERME
TER LINDEN 28 8900 IEPER
TEL: 057/20 75 40
FAX: 057/36 01 04
ERKENNINGNUMMERS

BTWNR: BE 472.921.322
HRNR: 38445
REKNR: 738-0022833-60
DATUM: 12/2022
2000/H050 en 2002/K036

	<u>ENKELWANDIG METAAL BOVENGRONDS + ONDERGRONDSE LEIDING IN EEN GAINE</u>	
<u>GEGEVENS TANK 1</u>		
FABRIKANT	ONBEKEND	
SERIENUMMER	ONBEKEND	
PROTOTYPENUMMER	ONBEKEND	
BOUWNORMEN	ONBEKEND	
BOUWJAAR	VOOR 1995	
INHOUD IN LITER	1200 L	
PRODUKT	STOOKOLIE	
KLASSE	PARTICULIER	
TOEPASSING	STOOKOLIE VERWARMING	
<u>VLAREM II H.6.5</u>		
1)inzage vorig verslag	OK	
2)goede staat overvulbeveiliging	FLUIT OK	
3)onderzoek zichtbare/organoleptische verontreiniging buiten de houder	OK	
4)algemene staat van de installatie		
a)opsporen van lekken/lekaanwijzingen lekdetektiesysteem	INKUIPING NOG NIET VAN TOEPASSING	
b)onderzoek staat platen/verbindingen/ stompen van de houder	OK	
c)onderzoek staat toebehoren/afsluiters/ temperatuur-/drukmeters...	OK	
d)onderzoek drukbeveiligings en alarmtoestellen	OK	
e)onderzoek staat buitenbekleding	OK	
f)onderzoek funderingen/steunblokken/ stabiliteit/afwatering	OK	
g)onderzoek inkuiping(inhoud,dichtheid, verontreiniging,peilputten...)	INKUIPING NOG NIET VAN TOEPASSING	
h)onderzoek staat leidingen	ER IS EEN ONDERGRONDSE LEIDING IN 1 PIJPOPSTELLING	
BIJKOMENDE OPMERKINGEN:		
VERDERE EXPLOITATIE TOEGELATEN	JA	
MERKTEKEN	GROEN 	
	ONDERZOEK GOED TOT 12/2027	