

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBL

Steenwagenstraat 48 - 1820 Melsbroek

Erkend controleorganisme / Organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution : *W. J. J. J.*

Nr teller :

N° comp :

Index :

Verslag van onderzoek

Rapport de contrôle

N° : *10394* /

Aard onderzoek :	AREI	86	87	88	95	97	270	271	276	ARAB	262	TT	TN	IT	Voorschr. stroomlev.
Nature du contrôle :	RGIE	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	RGPT	☐	☐	☐	☐	Prescription du distributeur

Tijdelijk :	☐	Kermisinstallatie :	☐	Indienststelling :	☒	Uitbreiding :	☐	Vernieuwing :	☐
Temporaire :	☐	Install. Foraine :	☐	Mise en service :	☒	Extension :	☐	Renouvellement :	☐

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle : *W. J. J. J. 60* *9000 Jort (bestelling)*

Eigenaar :

Propriétaire : *Van Cobe*

Adres :

Adresse : *enkel*

Ik. / C.I. :

BTW / TVA : *454.450.187*

Installateur :

Datum van het onderzoek :

Inspecteur : *Vermeyen W.*

Date du contrôle :

Onderzoek / Contrôle : ☒ Woning / maison ☐ Appart.

Spanning :	Meter / bord verbinding :	Max. beveiliging :
Tension : <i>230V</i>	Liaison compteur-tableau : <i>250V</i>	Prot. maximale : <i>16A</i>

Aardelektrode :	Isolatie :	Aantal verdeelborden :
Electrode de terre : <i>63 Ohm</i>	Isolément : <i>256 Mohm</i>	Nombre de tableaux : <i>1</i>

Differentieelschakelaars		Beschermdé kringen - Circuits protégés : <i>10</i>	AREI / RGIE	
Interrupteurs différentiels			270	276
In (A)	Δ In (mA)			
<i>63</i>	<i>300</i>	<i>Algemeen Kringje A + R</i>	☒	☐
<i>63</i>	<i>30</i>	<i>Kringje D + I</i>	☒	☐
			☐	☐
			☐	☐
			☐	☐
			☐	☐
			☐	☐
			☐	☐

Opmerkingen / Remarques :

(zie keerzijde / voir verso)

geen

Beveiliging met 16A

Besluit / Conclusion

De installatie is — niet — conform met het AREI en mag — niet — tijdelijk — in dienst gesteld worden.

L'installation est — n'est pas — conforme au RGIE et peut — ne peut pas — temporairement — être mise en service.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.

Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend.

L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.

Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Het controlebezoek voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : *24-05-2008*

La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

voor de technisch directeur,
de inspecteur:pour le directeur technique,
le contrôleur:

NOTA ONDERNEMINGEN : Krachtens art. 838 1b Vb ARAB moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing der W. plaatsen, tijdens de eerstvolgende vergadering.

NOTA HUURDEERS, EIGENAARS : Krachtens het AREI bent u verplicht : 1) dit proces verbaal te bewaren in het dossier v/d elektrische installatie ; 2) elke wijziging aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier ; 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken, directe elektr. energie in te lichten over elk ongeval of over elk rechtsstelsel te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit.

NOTE AUX ENTREPRENEURS : Conformément à l'art. 838 1b du RGPT, ce document doit être porté à la connaissance du Comité pour la Sécurité, la Santé et l'Embellissement des lieux de travail.

NOTE AUX LOCATAIRES ET PROPRIÉTAIRES : Conformément au RGIE vous êtes tenu : 1) de conserver ce procès-verbal dans le dossier de l'installation électrique ; 2) de noter dans le dossier toute modification apportée à l'installation électrique ; 3) de porter à la connaissance du Ministère des Affaires Économiques, direction "Énergie électrique" tout accident survenu aux personnes, à imputer directement ou indirectement à la présence d'électricité.