



J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

□ Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02 380 52 71 - fax 02 380 89 86

□ Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK
tel 056 35 76 76 - fax 056 35 68 87

e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr. 97965 Ref. verslag RAP RH120131409-9

Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning
overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

- Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding)(AREI art. 270)
- Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaren van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 276bis)

Eigenaar/beheerder/ uitbater - Naam	<u>HANNECART</u>			Voornaam		Postnr	
Adres				Gemeente			
Installateur	<u>VAN DEN BRANDEN</u>			Gemeente		<u>MELLEDONK</u>	
BTW-nummer	<u>BE0595832278</u>						
of identiteitskaartnr.	-	-	Uitreikingsdatum	- / - / -	Gemeente		
Plaats van onderzoek				Postnr.		<u>9000</u>	
Adres	<u>WASSTRAAT 146</u>			Gemeente		<u>GENT</u>	
FAN-code	□□□□□□□□□□□□□□□□			Elektriciteits- verdelers			
Installatie	<input type="checkbox"/> tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten			<input checked="" type="checkbox"/> wooneenheid (huis, appartement, andere)	<input type="checkbox"/> huishoudelijke werkeenheid	<input type="checkbox"/> gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid	

Algemene beschrijving van de aansluiting		Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen	
U _{nom} (V ac/dc)	<u>2x230V</u>	<u>4x2P AUT 16A: 1,5-2,5mm²</u>	
Ø voedingskabel (mm ²)	<u>2x16mm²</u>	<u>VIA DIFE 30mm²</u>	
I _{nom} aansluiting (A)	<u>MAX 40A</u>	<u>2x2P AUT 20A: 2,5mm²</u>	
Type alg. schakelaar	<u>ALG DIFE</u>	<u>1x2P AUT 16A: 1,5mm²</u>	
Aantal borden	<u>1</u>		
Aantal eindstroombanen	<u>7</u>		
Type aardelektrode	<u>PALL</u>		
Algemene diff.stroom.inr.	<u>4P 40A 30mA</u>		
Bijkomende diff.stroom.inr.	<u>4P 40A 30mA</u>		

Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW) :

Metingen	Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titularis is	Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD-E-01
Aardspreidingsweerstand :	<u>11</u> Ω Isolatiweerstand (250/500/1000V) :	<u>10</u> MΩ
	Werking differentieelstroominrichting :	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NOK
	Continuïteit PE-geleiders & equipot.:	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NOK

Werken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)

GEEN

Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP ___ / ___ - - -

Bestuit

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïsoleerd.
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)

De elektrische installatie **voldoet niet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.
Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór : ___ / ___ - - -

Volgend controlebezoek uiterlijk op :	<u>7/11/2018</u>	Agent-onderzoeker (naam - nr handtekening)	<u>[Handtekening]</u>	Datum onderzoek	<u>7/11/2013</u>
---------------------------------------	------------------	--	-----------------------	-----------------	------------------

J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW
inspecteur (138)
HORRE Roeland

RAP-E-01 (01.07.2007)

04/130