



ELECTROTEST

Technische Controles en Opleidingen
Contrôles Techniques et Formations

Maatschappelijke zetel / Siège social
Electro-Test vzw/asbl
Kerkstraat 33, 1820 Melsbroek
Tel. 02 751 98 39
Fax 02 751 52 09

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution : RUGSA

Nr teller : NC
N° comp : NC

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 15.2016.04.25/04

EAN code :

Aard onderzoek : AREI ART	86	+95	270	271	276	276bis	TT	Voorsch. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE ART		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>

Plaats van het onderzoek :
Lieu du contrôle : RUE FRANÇOIS GEORGES n°21 WARELE

Eigenaar : M. HEWE Adres : 4510
Propriétaire : Adresse :

Installateur : M. ANTONIO BTW / TVA : 0752428406

Datum van het onderzoek : Ik. / C.I. :

Date du contrôle : 25.04.2016 Inspecteur : Lollo Antonio

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison Appart.

Spanning / Tension : <u>11kV</u>	Meter / bord verbinding : <u>VOB 16'x2</u>	Max. beveiliging : <u>63A</u>
Liaison compteur-tableau :	Protection max. :	

Aardelektrode : <u>Bronze</u>	Isolatie / Isolement : <u>188</u>	Mohm	Aantal verdeelborden : <u>1</u>
Electrode de terre : <u>3x1</u>	Ohm		Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre de circuits terminaux : <u>14</u>	TestΔIn		AREI / RGIE			
In (A)	Δ In (mA)	type		OK	NOK	270	271	271bis	278
<u>63A</u>	<u>30</u>	<u>A</u>	<u>Generaal aansluitpunt van de installatie</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>63A</u>	<u>30</u>	<u>A</u>	<u>Locaal aansluitpunt van de installatie</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Visueel nazicht : algemeen : <input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK	direkte aanraking : <input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK	Indirecte aanraking : <input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK
Contrôle visuel : général : <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	contact direct : <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	Contact indirect : <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>

Aansluitingen : <input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK	Potentiaalvereffeningen : <input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK
Raccordements :	Liaisons equipotentielle :

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)
Opmerkingen/Remarques :

VISUM :
Datum/date :



Besluit / Conclusion :

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E.
De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I.
 Les bornes de l'interrupteur différentiel général sont rendues inaccessibles par scellage.
De ingangsklemmen van de algemene differentieelschakelaar zijn ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Le schéma unifilaire et de position ont été visés et sont conformes avec l'installation. Het ééndraad- en situatieschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie. Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (art. 271 R.G.I.E.). De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (art. 271 A.R.E.I.). Prochaine visite de contrôle / Volgende controlebezoek: 15.04.2017

L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du R.G.I.E. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I.
 Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme un an ou plus tard après la date de ce contrôle. Passé ce délai, le SPF concerné sera averti de l'existence d'infractions. Overeenkomstig art. 274 van het A.R.E.I., de werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreiding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd ten laatste één jaar na keuringsdatum. Na deze datum wordt de betrokken POD verwittigd van de aanwezigheid van inbreuken.
 La visite de contrôle prévue par l'art. 276 bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après l'acte de vente. Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.

Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK /
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
271 AK	271 AK	271 HK	271 HK /
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
276 AK	276 AK	276 HK	276 HK /
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur : Lollo Antonio

Rappel des prescriptions réglementaires: a) l'obligation de contrôler dans le dossier d'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et du déplacement ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de la Direction générale de l'énergie proposée à l'habitat surveillance des installations électriques domestiques.

RAPPELS - NF - 02.09.2015
Algemene voorwaarden: op aanvraag of via website - Termes et conditions: sur demande ou via notre site internet.