



Bien Sûr.

Bureau Technique Verbruggen asbl www.btvcontrol.be

- ☐ BTV Antwerpen Tél. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
☐ BTV Brabant-Wallon Tél. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
☐ BTV Bruxelles Tél. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
☐ BTV Hainaut Tél. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
☒ BTV Liège Tél. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
☐ BTV Limburg Tél. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
☐ BTV Namur / Luxembourg Tél. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
☐ BTV Oost-Vlaanderen Tél. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
☐ BTV Vlaams-Brabant Tél. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
☐ BTV West-Vlaanderen Tél. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

EAN:

Ref:

Index:

Compteur n°

V. ref.:

N. Ref.:

Rapport N°:

3ul170701/03

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

ADRESSE DE L'INSTALLATION: RUE pr' de la Fontaine 5
4500 Huy

PROPRIETAIRE:

Adresse:

DEMANDEUR:

Adresse:

INSTALLATEUR:

Adresse:

TVA ou CI:

DESCRIPTION GENERALE, CARACTERISTIQUES, RECHERCHE ET MESURES:

Date du contrôle: 17/10/17 Type de contrôle: examen de conformité - premier contrôle - visite de contrôle suivant:

(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R. 412/2012) (RGPT art. 252) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur):

Type d'installation: Nouvelle Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - Vente d'habitation; Type locaux: maison

Début travaux: Fondations avant après 01.10.81; Installation électrique avant après 01.10.81 - 01.01.83 RGIE art. 86

Raccordement: Tension 230 V

Protection raccordement max 6 A

Câble d'alimentation, tableau, princ.: 4 X 16 mm²

Intergén.: type BOOMAT 4

Type électrode de terre: boucle - barres - piquets - conducteur horizontal Schéma: TT

Nombre de tableaux: 1; Nombre de circuits term.: 16; RA: 10 Ohm; RI tot 20 MOhm

Facteurs d'influences externes:

DESCRIPTION:

voir plan de l'annexe 1

CONTROLES effectués: voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES:

Néant

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE

Vu le:

le responsable du distributeur

nom:

signature:

CONCLUSION

☒ 1. L'installation est **conforme**. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 17/10/17 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.

☐ 2. L'installation n'est pas conforme

☒ 3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le 17/10/17.

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE: VOIR VERSO.



L'agent visiteur,
(N°, nom, signature)

3ul170701



* V E R S L A G - R A P P O R T *

pour Le Directeur,



BTV
Christophe Baëke
2.1.1

Tension de
service
230V

Maison 5

30066/GC

Date: 28-06-2017

Rév:

Les dessins, modèles, plans, devis et d'une façon générale les documents de toute nature remis ou envoyés à la demande du client sont la propriété exclusive de la S A BALTEAU i.e et ne peuvent par conséquent être ni communiqués ni exécutés sans l'autorisation écrite de celle-ci ils devront être restitués sur simple demande de la S A BALTEAU i.e. Il est également rappelé que l'ensemble des dessins, modèles et plans appartiennent à la S A BALTEAU i.e qui bénéficie d'un droit de propriété artistique sur l'ensemble de ses produits.




Rue Hector Denis, 33 - 4420 MONTEGNEE
Tél: 04 239 68 90 Fax: 04 263 19 73

Monsieur Pire - Huy
Rue Prè de la Fontaine 4-5

Dessiné: P. Bertrand

Feuille 1 de 2 Plan : 5.18.969

Feuille 1



BTV
Christophe Baeke
311

Tension de
service
230V

Maison 5

30066/GC

Date: 28-06-2017

Rév:

Les dessins, modèles, plans, devis et d'une façon générale les documents de toute nature remis ou envoyés à la demande du client sont la propriété exclusive de la S.A. BALTEAU i.e. et ne peuvent par conséquent être ni communiqués ni exécutés sans l'autorisation écrite de celle-ci. Ils devront être restitués sur simple demande de la S.A. BALTEAU i.e. Il est également rappelé que l'ensemble des dessins, modèles et plans appartiennent à la S.A. BALTEAU i.e. qui bénéficie d'un droit de propriété artistique sur l'ensemble de ses produits.



Rue Hector Denis, 33 - 4420 MONTEGNEE
Tél: 04 239 68 90 Fax: 04 263 19 73

Monsieur Pire - Huy
Rue Prè de la Fontaine 4-5

Dessiné: P. Bertrand

Feuille 1 de 2 Plan : 5.18.969

Général
63A

4x10

$\Delta 300\text{mA}$

32A

A

Taque

20A

B

Prise four

20A

C

Prises cuisine , alimentation VMC

20A

D

Prises hall de nuit,cour et chambre

20A

E

Prises salon,salle à manger

20A

F

Eclairage hall d'entrée,prises hall et buanderie

10A

G

Eclairage Salon
Eclairage Salle à manger
Eclairage Cuisine
Eclairage Escalier
Eclairage Buanderie

00.1

00.2

00.3

00.4

00.5

Feuille 2

Disjoncteur

Interrupteur

C

Contacteur

JL

Télerupteur

sim.

2D

bip.

inv.

prise

BTV

Christophe Baeke
311

Tension de
service
230V

Maison 5

30066/GC

Date: 28-06-2017

Rév:

Balteau

Electriciens - Electriciens Installateurs

Rue Hector Denis, 33 - 4420 MONTEGNEE
Tél: 04 239 68 90 Fax: 04 263 19 73

Monsieur Pire - Huy
Rue Prè de la Fontaine 4-5

Dessiné: P. Bertrand

Feuille 1 de 2 Plan : 5.18.969