



Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en  
Controle v.z.w

**Externe Dienst voor Technische Controles**

Mechelsesteenweg 247-249 – 2820 BONHEIDEN  
Telefoon 015/55 51 51 Fax 015/55 06 30

VERSLAG NR W 1.09.1671-ND  
ADRES INSTALLATIE: SPARWERGEB: 143 bus B  
2500 Lier  
EIGENAAR :  
Adres :  
OPDRACHTGEVER : WILLERS GEBR  
Adres :  
INSTALLATEUR : KRSCHE  
Adres :  
BTW of IK :

STROOMVERDELER :  
Meter nr. : 30 30 9 760  
Index : Dag : KWh ; Nacht : KWh

**PROCES-VERBAAL VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

**1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :**

Datum van onderzoek: 24/08/09 ; Aanvulling van verslag nr. : ; Type der lokalen: APPARTEMENT 1<sup>st</sup> V,  
Aard installatie: Nieuw – Uitbreiding – Wijziging – Tijdelijk – Verzwaring -  
Begin werken : Fundering voor - na 1.10.81 ; Installatie voor - na 1.10.81 ; Met - Zonder BA4 / BA5 ; AREI art. 86 -87 -  
Aansluiting: Spanning Phase 230 V ; Bescherming v/d aansluiting: 40 A A ; Alg. schakelaar: type: ABS 60A/300mA  
Netaftakkabel (type & sectie): RKVB 4x10 mm<sup>2</sup> ; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): KVB 3x10 mm<sup>2</sup>  
Type aardelektrode: lus - baren - pennen ; horizontale geleider - diepteaarding ; Aardverbindingssysteem: TT - TN - IT  
Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 11 ; Spreidingsweerstand : 12,2 Ohm ; Alg. Isolatieniveau: >50 MOhm

BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage

ABS 60A/300mA  
AS 60A (30mA) KRINGEN A - A K

**2. INHOUD VAN DE CONTROLE:**

De controle werd uitgevoerd volgens : AREI art. 270 en de technische procedure(s) TPR E12  
De geïnstalleerde automatische differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde v/d spreidingsweerstand v/d aardelektrode ja - neen  
De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen ja - neen

**3.1. INBREUKEN :**

zie keerzijde: GEBR

**3.2. OPMERKINGEN / NOTA's:**

zie keerzijde:

VISUM VAN DE VERDELER

RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS: zie keerzijde.

**4. BESLUIT :** De installatie voldoet niet - aan de voorschriften van het AREI.  
De algemene automatische differentieelstroominrichting - was - werd - verzegeld en het (de) ééndraadschema('s) en het (de) opstellingschema('s) voor gezien getekend.  
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 26/09/2009 (AREI art.271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.  
De installatie mag - niet - in dienst gesteld worden.  
De installatie voldoet - niet - aan de voorschriften van de stroomverdelers.

**DE AGENT-ONDERZOEKER  
naam + handtekening**

CONTROLORGANISATIE  
Voor de Vlaamse Staat  
W. van der Vliet  
28110 Lier  
Handtekening