

2de VERDIEP



- | | | | |
|--------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> AV Antwerpen | : Tel.: (03) 221 86 11 | <input type="checkbox"/> AV Hasselt | : Tel.: (011) 25 32 86 |
| <input type="checkbox"/> AV Brabant | : Tel.: (02) 674 57 11 | <input type="checkbox"/> AV Kortrijk | : Tel.: (056) 26 61 11 |
| <input type="checkbox"/> AV Brugge | : Tel.: (050) 36 86 10 | <input type="checkbox"/> AV Liège | : Tel.: (04) 247 47 33 |
| <input type="checkbox"/> AV Charleroi | : Tel.: (071) 34 49 00 | <input type="checkbox"/> AV Namur | : Tel.: (081) 25 51 00 |
| <input type="checkbox"/> AV Gent | : Tel.: (09) 244 77 11 | <input type="checkbox"/> AV Luxembourg | : Tel.: (00-352) 481 85 81 |

Code PC Res: *A*

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:	VERSLAG nr: <i>Parade 49-4</i>
Naam, Voornaam: <i>Elst</i>	Lid nr: _____
BTW nr: <i>435621159</i>	Ontvangstbewijs nr: <i>49</i>
of identiteitskaartnr: _____	Installatie Naam: <i>VERBOD</i>
Stroomleverancier: _____	Adres: <i>KEATIE HULLEBERTSDORP 4</i>
	<i>HEBRIEN</i>
	Datum onderzoek: <i>23/10/02</i>
Meter nr: _____ stand: _____	Eigenaar of aangestelde: Tel: _____
Wijze van meting: <input checked="" type="checkbox"/> dag - <input type="checkbox"/> tweevoudig - <input type="checkbox"/> nachttarief	Naam, Voornaam: <i>idc</i>
	Adres: <i>Elst</i>
	Aanvrager: <i>Elst</i>

Type van bezoek: 270 271 276 AREI Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding Wijziging Bestaande Tijdelijke

Onderzoek volgens de voorschriften van: AREI art. 286 87 88 95 ARAB T.R. Stroomleverancier

Installatie ontworpen voor een spanning van *230* V AC, Bescherming aansluiting: *40* A Type: *AUTOTAAT*

Omschrijving aansluiting: _____ Kabeltype: _____ Doorsnede: _____ x _____ mm²

Voeding hoofdbord: *2* x *10* mm Aantal borden: *1* Aantal eindstroombanen: *8*

Type aardelektrode: *2ms* Spreidingsweerstand: *4* Ohms Algemeen isolatieniveau: *0* M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingschema(s) en het (de) eendraadsschema(s) maken integraal deel uit van dit verslag en werden voor gezien getekend.

De Elst

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

Lean

WEG cyba
 Antwerpsesteenweg 260
 2660 ANTWERPEN-HOBOKEN
 T. 03 820 05 11
 F. 03 829 10 67
28/10/03

De hoofddifferentieel was - werd - (erf) - gelooft.
 De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór *23-10-02* evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:
 DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE - IS - ~~IS NIET~~ CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
 DE INSTALLATIE ~~WAS~~ - MAG - ~~NAG~~ NIET - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)


INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

De installatie moet vóór _____ opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen om dat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.


Bijlagen:
 VISUM VAN DE STROOMVERDELER: _____

Voor de directeur-generaal
 Naam, Agentnr., Handtekening: *C. JABBERS*



AIP VIMBOTTE
BELGIË

AFGEVAARDIGDE ERKENDE ORGANISME :	VOOR UITVOERING VAN HET WERK :	ETGENAAR : (Copyright ELEK-COM 1990.)
Naam : 13 OKT. 2007	ELST R. BVBA Tel: 03/664.14.50	Handtekening :
Handtekening :	Handtekening :	Versnel Korte Hollebeekstraat 4 Hoboken
Datum : STAN JACQUES	Datum : 28-07-9<	Datum : 28-07-9<
230V. 40A.	2 de verdiep	Pag. : 1 Laatste Kringref : H0



AF VERKOPTE
BELGIË

AFGEVAARTIGDE ERKEND ORGANISME :	VOOR UITVOERING VAN HET WERK :	EIGENAAR : (C)opyright. ELEK-COM 1990. Handtekening :
Naam : 13 OKT. 2007	ELST R. BVBA Tel: 03/664.14.50	Versnel Korte Hollebeekstraat 4 Hoboken
Handtekening :	Handtekening :	Datum : 28-07-9<
Datum : 28-07-9<	Datum : 28-07-9<	Pag. : 2 Laatste Kringref : HG
230V. 40A.	2 de verdiep	

