



Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek
en Controle v.z.w.

Externe Dienst voor Technische Controles

Mechelsesteenweg 247-249 - 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51

STROOMLEVERANCIER:
Teller nr.: DAG - NACHT
Index:

VERSLAG NR Re. 06/454
ADRES INSTALLATIE: Westerland 2A 30V
Heerlen Rechts
EIGENAAR: Harry Genghs
Adres:
OPDRACHTGEVER: Elektr. Van
Adres: Westerland
INSTALLATEUR:
Adres:
BTW of IK:

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING:

Datum van onderzoek: 06-10-06 Aanvulling van verslag nr.
Aard installatie: ☒ Nieuwe - ☐ Uitbreiding - ☐ Wijziging - ☐ Voorlopig - ☐ Bestaande - ☐ Verzwaring ; Type der lokalen: huiskamer
Begin werken: Fundering voor na 1.10.81 ; Elektrische installatie voor na 1.10.81 - ☒ Met - ☐ Zonder BA4 / BA5 - AREI art. 86 - 87
Aansluiting: Spanning 2 x 230 V Bescherming van de aansluiting: C3 A Alg. schakelaar: type: ADS 63A/300
Netaftakkabel: type: FKUB 4 x 2.5 mm² Voedingskabel hoofdbord: type: FKUB 2 x 16 mm²
Type aardelektrode: ☒ lus - ☐ baren - ☐ pennen - ☐ horizontale geleider - ☐ diepteaarding Aardverbindingssysteem: TT - TN - IT -
Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen: 11 ; RA: 0.4 Ohm; RI tot: 700 Mohm.

BESCHRIJVING: zie schema's in bijlage

ADS 63A/300 mA A + F + I + M
DS 63A/30 mA F + M

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

Gelijkvormigheidsonderzoek - Controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276)
De controle wordt uitgevoerd volgens TPR- E12, E12P,
De geïnstalleerde ADS stemmen overeen met de waarde van de spreidingsweerstand van de aardelektrode: ja ☒ nee ☐
De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden der respectievelijke stroombanen: ja ☒ nee ☐
NOTA'S

3. INBREUKEN / OPMERKINGEN

Geen

VISUM VAN DE VERDELER

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: zie keerzijde

DE AGENT - ONDERZOEKER
naam + handtekening

4. BESLUIT De installatie is ☒ niet - conform. De algemene ADS - was - werd - verzegeld
en het (de) ééndraadsschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 06-10-2031
(art.271 AREI)(art.276 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of
beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag ☒ niet - in dienst - gesteld worden - blijven - indien zonder vertraging
wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden
opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.
De installatie - voldoet - niet - aan de voorschriften van de stroomleverancier.

ATK
CONTROLEORGANISME
BONHEIDEN
ROBERT DEPRINS