

Firma (ook invullen indien zelfstandige) naam: M&H VERWARMING&SANITAIR BVBA straat en nummer: Krokusstraat 4 postnummer en gemeente: 2170,Antwerpen tel: 0489863807 e-mail: mhverwarming@outlook.be ondernemingsnummer: BE0718869968	Technicus voornaam en achternaam: mohammed tarrahi erkenningsnummer: GV GV05338 / TV Datum onderhoud: 06-01-2026 Arbeidsduur: van 10:47 tot 11:22	
---	--	--

Klant voornaam en achternaam: Patricio pereira sergio straat en nummer: Berlijnstraat 24 postnummer en gemeente: 2660;Hoboken tel: 0485897736 e-mail: sergio_fpp@hotmail.com	(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant) Naam stooktoestel : Buderus straat en nummer: Berlijnstraat 24 postnummer en gemeente: 2660;Antwerpen tel: e-mail:
--	--

Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)

☒ Centraal*:	☐ aangesloten als type B (open)	☒ aangesloten als type C C93 (gesloten)	*Indeling volgens NBN CR 1749
☒ Gasvormige brandstof:	☒ aardgas ☐ niet-premix (GI)	☐ LPG ☒ premix (GI)	☐ andere, namelijk: ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)
☐ Vloeibare brandstof			
☐ Vaste brandstof:	☐ houtpellets ☐ houtblokken	☐ andere, namelijk:	


Toestel merk: Buderus type: Gb172 -24 K bouwjaar: 2010 fabricatienummer: 82906590856117716010419 nominaal vermogen (kW): 22.5	Brander (enkel CV) merk: type: bouwjaar: fabricatienummer: debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)):
---	--

Goede staat van werking				eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	Proef I: Initiële meting	Proef II: Eindmeting **						OK	Niet OK
							☐ LL	☐ 25	☐ 50	☐ 75	☒ HL			
Keteltemperatuur				°C	1,2						75			
sproeier: merk en type					1									
sproeier: debiet					1									
sproeier: hoek				graden	1									
Pompdruk				bar	1									
gasdruk		Teller	mbar	2							22			
		Gasblok	mbar	2							20			
		Branderbed	mbar	2										
rookindex				Bacharach	1							☐	☐	
zuurstof (O ₂)				%	1, 2	6					5.5			
koolstofdioxide (CO ₂)				%	1, 2	8.5					8.8			
koolstofmonoxide (CO)				mg/kWh	1, 2	13.5					48.0	☒	☐	
rookgastemperatuur (t _g)				°C	1, 2	55.8					55.8			
temperatuur verbrandingslucht (t _a)				°C	1, 2	14.6					16.8			
nettotemperatuur (t _g - t _a)				°C	1, 2	41.2					39			
verbrandingsrendement (bovenwaarde; Hs)				%	1, 2	88					88.1			
verbrandingsrendement (onderwaarde; HI)				%	1, 2	97.7					97.9	☒	☐	
Stikstofoxide (NO _x)				O ₂ -referentie (%):	3	mg/m³								
Serienummer Testo					1, 2	61776059					61776059			
datum					1, 2	06/01/2026					06/01/2026			
tijd					1, 2	11:09:56					11:15:35			
geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling					1		☐ OK					☐ Niet OK		
geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)					1, 2		☐ OK					☐ Niet OK		
zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook					3		☐ OK					☐ Niet OK		


Veilige staat van werking			
druk rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek)	-57.4 Pa	1, 2, 3	☐ OK ☐ Niet OK
verluchting en ventilatie stooklokaal		1, 2, 3	☒ OK ☐ Niet OK
dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)		1, 2	☒ OK ☐ Niet OK
dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)		2	☒ OK ☐ Niet OK

* Geeft het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten	** Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn
Eindbeoordeling Het stooktoestel werkt ☒ goed ☐ Niet goed ☒ veilig ☐ niet veilig	Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór 06/01/2028

Gebreken en maatregelen
 Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt:
 Andere opmerkingen:

	voor kennisname 
(handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vaste brandstof))	(handtekening klant) ☐ Klant is niet aanwezig ☐ Klant wil niet tekenen

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Het keuringsrapport moet bij het toestel bewaard worden zolang dat ongewijzigd in gebruik is. Het reinigings- en verbrandingsattest van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichhouders. Meer informatie op www.veiligverwarmen.be. Het departement Omgeving hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.Voor meer informatie, lees de privacyverklaring op de website van het departement Omgeving(www.omgevingvlaanderen.be/privacy).

REINIGINGSATTEST		☒ onderhoud centraal stooktoestel	volgnummer attest: 555805	
Firma (ook invullen indien zelfstandige)		Technicus		
naam: M&H VERWARMING&SANITAIR BVBA		voornaam en achternaam: mohammed tarrahi		
straat en nummer: Krokusstraat 4		☒ erkend technicus:		
postnummer en gemeente: 2170, Antwerpen		GV GV05338 / TV		
tel: 0489863807		☐ Schoorsteenveger		
e-mail: mhverwarming@outlook.be		Datum reiniging: 06-01-2026		
ondernemingsnummer: BE0718869968		Arbeidsduur: van 10:47 tot 11:22		
Klant		(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)		
voornaam en achternaam: Patricio pereira sergio		Naam stooktoestel : Buderus		
straat en nummer: Berlijnstraat 24		straat en nummer: Berlijnstraat 24		
postnummer en gemeente: 2660; Hoboken		postnummer en gemeente: 2660; Antwerpen		
tel: 0485897736		tel:		
e-mail: sergio_fpp@hotmail.com		e-mail:		
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)				
☒ Centraal*: ☐ aangesloten als type B (open) ☒ aangesloten als type C C93 (gesloten) *Indeling volgens NBN CR 1749				
☒ Gasvormige brandstof: ☒ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk:				
☐ niet-premix (GI) ☒ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)				
☐ Vloeibare brandstof				
☐ Vaste brandstof: ☐ houtpellets ☐ houtblokke ☐ andere, namelijk:				
Toestel		Brander (enkel CV)		
merk: Buderus		merk:		
type: Gb172 -24 K		type:		
bouwjaar: 2010		bouwjaar:		
fabricatienummer: 82906590856117716010419		fabricatienummer:		
nominaal vermogen (kW): 22.5		debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)):		
Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal (erkend technicus of schoorsteenveger)				
☐ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken				
☐ nazicht van de goede werking				
☐ controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder				
Reiniging van het stooktoestel				
Alle toestellen: ☒ andere, namelijk: Vervangen elektrode set				
☐ controle van de verluchting van het stooklokaal				
☒ controle van de rookgaszijdige dichtheid				
Gasvormige brandstof: ☒ ontstopping				
(erkend technicus) ☒ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII)				
☐ reiniging van de ventilator en de brander				
Vloeibare brandstof: ☐ reiniging van de filters				
(erkend technicus) ☐ reiniging van de ketel				
☐ reiniging van de brander				
Vaste brandstof: ☐ nazicht algemene staat				
(geschoold vakman) ☐ reiniging inwendige delen warmtebron				
Gebreken en maatregelen				
Gebreken die niet door de reinigingsbeurt kunnen worden weggewerkt:				
Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken:				
Andere opmerkingen:				
De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór		06/01/2028		
De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór				
 (handtekening erkende technicus (gas of stookolie) / geschoold vakman (vaste brandstof))		voor kennisname  (handtekening klant)		
		☐ Klant is niet aanwezig ☐ Klant wil niet tekenen		

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Het keuringsrapport moet bij het toestel bewaard worden zolang dat ongewijzigd in gebruik is. Het reinigings- en verbrandingsattest van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.veiligverwarmen.be. Het departement Omgeving hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie, lees de privacyverklaring op de website van het departement Omgeving (www.omgevingvlaanderen.be/privacy).