



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

Asbestattest (OVAM)

Datum keuring: 08/06/2025 Inspecteur: Bart Van Kerckhoven Mentor: -
Datum verslag: 11/06/2025 ID-label: - Klantreferentie: -

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Steynstraat
Huisnummer 357
Busnummer 10
Postcode 2660
Gemeente HOBOKEN
Land België

Eigenaar

Naam Kristian COUBERGS
Straatnaam Steynstraat
Huisnummer 357
Busnummer
Postcode 2660
Gemeente Antwerpen
Land België

Opdrachtgever

Naam contactpersoon Kristian COUBERGS
Telefoon +32 497 50 09 93
Gsm nr. (SMS) +32 497 50 09 93

Installateur

Naam -
BTW nr. -
Telefoonnummer -
E-mail -

Kon de inspectie volledig uitgevoerd worden: Ja

Bouwjaar van het gebouw: 1975

OVAM referentie: 20250611-000438.000

NOTA'S

N.v.t.

BESLUIT

☒ Er werden asbesthoudende materialen waargenomen.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n): 1

Vrijgave van het keuringsverslag

De inspecteur Bart Van Kerckhoven

Bart Van Kerckhoven

ACEG VZW - #170

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

EINDE VERSLAG



Meersstraat 174
9070 Heusden-Destelbergen
tel. +32 9 395 14 97
info@asbest-labo.com
www.asbest-labo.com

ID-label:

Datum verslag: 11/06/2025

Laboratorium werkend conform ISO17025

Opdrachtgever

Naam Algemene Certificaten voor Elektriciteit & Gas
Straatnaam Ringlaan
Huisnummer 39
Busnummer
Postcode 1853
Gemeente Grimbergen
Land België

Onderstaande resultaten werden bekomen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de FOD WASO.

Datum staalname: 08/06/2025
Plaats staalname: Steynstraat 357 bus 10, 2660 Hoboken, Belgium
Staalname door: Bart Van Kerckhoven
Laborant preparatie: An Bogaert
Laborant analyse: An Bogaert
Aantal stalen: 4

Monsternummer	Barcode	Monster nummer	Detail plaats monstername	Beschrijving staal	Resultaat
ACEG_250611_8232001	ABL-2395	M01	Pleisterwerk muur	Gips + vezels	NAF
ACEG_250611_8232002	ABL-2396	M02	Pleisterwerk plafond	Gips + vezels	NAF
ACEG_250611_8232003	ABL-2389	M03	Mastiek muur/profiel	Mastiek	NAF
ACEG_250611_8232004	ABL-2390	M04	Mastiek prof/glas	Mastiek	CHRYSTOTIEL

Einde van de resultaten verkregen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de FOD WASO.

Bestaande asbestsoorten

CHRYSTOTIEL= witte asbest
 AMOSIET= bruine asbest
 CROCIDIOLIET= blauwe asbest
 ANTHOPHYLLIET
 TREMOIET
 ACTINOLIET

NAF = NO ASBESTOS FOUND (Indien geen asbest gevonden is bij deze analyse, wordt deze vermelding gegeven)

Bij de interpretatie van de bekomen resultaten dient men rekening te houden met de visuele en fysische beperkingen eigen aan de methode optische microscopie en polarisatiemicroscopie + dispersiekleuring.
Ingeval het staal niet werd genomen door ABL Asbestlabo kunnen wij de oorsprong van het staal niet traceren, noch garanderen.
De aanduiding van de oorsprong/locatie van het materiaal, is deze zoals opgegeven door de klant/opdrachtgever.
De resultaten hebben alleen betrekking op de monsters vermeld in dit rapport.

Labo- en technisch verantwoordelijke Cindy Delens

Dit rapport mede de intellectuele inhoud ervan is eigendom van ABL Asbestlabo en mag onder geen enkel beding, onder geen enkele vorm worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van ABL Asbestlabo. Vragen worden uitsluitend schriftelijk gesteld. Antwoord wordt uitsluitend in schriftelijke vorm verstrekt. Het labo is onpartijdig. Alle info in verband met analyses en de werking van het labo is vertrouwelijk.

Privacyverklaring: Uw persoonsgegevens worden door ABL Asbestlabo verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken, volstaat het ons dit mee te delen op info@asbest-labo.com

☒ **Geen inbreuken vastgesteld**

EINDE VERSLAG