

Klantverantw.:  
Opdrachtn.:  
Klantnr.: 139485  
Cont.pers.: WOUT VANDE SOMPELE  
Tel.: -  
Fax: -  
GSM: 0499/36.01.54  
e-mail: wout.vandesompele@live.nl



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

ProKo.: LS01  
Verslagnr.: 5487597  
Voorl. verslagnr.:  
Datum: 06/10/2020

**Klant / Opdrachtgever:**  
WOUT VANDE SOMPELE  
DEN HAAGLAAN 98  
2660 HOBOKEN (ANTWERPEN)

**Afdeling: ELE**

**VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS**  
**(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie**

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

**IDENTIFICATIE**

**Erkend organisme:** OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-bezoeker:** 562 EL BARJERAJI FOUAD  
**Eigenaar/beheerder/uitbater:** **Naam:** WOUT VANDE SOMPELE **Adres:** DEN HAAGLAAN 98 HOBOKEN 2660  
**Installateur/verantw. werk:** **Naam:** ELEKTRONYCK **Adres:** VINKEVELDENSTRAAT 21 HOBOKEN **B.T.W.:** 0650858419  
**Adres installatie:** - DEN HAAGLAAN 98 HOBOKEN (ANTWERPEN) 2660 **Private HS-cabine:** NEE  
**Type installatie:** wooneenheid **Toestel/Install. ID:** -  
**EAN nr.:** - **Leverancier:** - **Teller nr.:** 501270 **Nachtteller nr.:** -

**CONTROLE**

**Basis:** KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.  
**Type:** gelijkvormigheidscontrole ná ingebruikname belangrijke wijziging/uitbreiding (hfst.6.4) **Afwijking deel 8 Boek 1 \*:** toegepast  
(\* Bij controle hfst.6.4, referentie van document "aanvang installatie vóór 01/06/2020": IN ORDE  
**Datum:** 30/09/2020 **Volgende controle binnen** 300 maand of uiterlijk vóór 30/09/2045 **Installatiedatum:** tussen 01/10/1981 en 01/06/2020  
**Inhoud:** Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.  
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

**INSTALLATIE**

**Spanning:** niet aanwezig **Aansluiting:** ondergronds **Wachtbuis:** geplaatst **Isolatieplaat:** aanwezig  
**Nom. spanning:** 1 x 240V **Max. beveiliging:** 40A **Hoofdbeveiliging:** aut. 2p 40A **Alg. scheidingschak.:** alg.diff.schakelaar  
**Meter-bordverbinding:** kabeltype: VFVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 mm<sup>2</sup>  
**Voedingsbekabeling:** kabeltype: VFVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 mm<sup>2</sup>  
**Aardelektrode:** type: pen **sectie:** 16 mm<sup>2</sup>  
**Diff. schakelaar:** algemene: 2p 40A/300mA **bijkomende:** 2p 40A/30mA  
**Eéndraadschema en situatieplan:**  zie bijlage  referentie:  
**Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan:** in orde **Staat vast of - opgesteld materieel:** in orde  
**Nog niet geplaatst:**  keuken  badkamer  C.V.  verlichting  -  
 gasmeter  watermeter  hoofd -  bijkomende - equipotentiaal verbinding  
**Aantal borden:** 1 **Aantal eindstroombanen, incl reserve:** 16

**RESULTATEN**

**Algemene isolatieweerstand:** 52,09 MOhm **Spreadingsweerstand:** 16,83 Ohm  
**Testknop diff.schak.:** in orde **Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding:** in orde  
**Controle foutlus:** in orde  
**Bescherming tegen elektrische schokken:** rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde  
**Bescherming tegen overstroom:** in orde **Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I:** in orde

**VASTSTELLINGEN** - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N | geen

I | geen

**BESLUIT**

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.

De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.

De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,



Ir. G. Croes

**RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN**

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: [https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota\\_reglementaire\\_voorschriften.pdf](https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf)