



vzw - AIB-VINÇOTTE BELGIUM - asbl
 Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
 Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
 Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Verslag nr.: P033030244Vik

N 046391

Safety, quality and environmental services

Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11 Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
 Brabant : Tel.: 02 674 57 11 Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code:

1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.: Aanvrager: **Bols**

Verantwoordelijke voor de werken: **Bols Meerdorp & Ident. Kaart nr.: 2321 Meer. BTW nr.: BE 0439561537**
 Installatie: **Appart D1 Groen Dreef 14 Post nr. + Stad: 1000 Bxl**
 Eigenaar of beheerder: **D^r Leemknecht**

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ARAB

<input checked="" type="checkbox"/> Art 270	<input checked="" type="checkbox"/> Ingebruikname	<input type="checkbox"/> wijziging	<input type="checkbox"/> uitbreiding	<input checked="" type="checkbox"/> Art 86	<input type="checkbox"/> Art 271bis	<input checked="" type="checkbox"/> Wooneenheid
<input type="checkbox"/> Art 271	<input type="checkbox"/> mobiel	<input type="checkbox"/> tijdelijk		<input type="checkbox"/> Art 87	<input type="checkbox"/> Art 278	<input type="checkbox"/> Huishoudelijke werkeenheden
<input type="checkbox"/> Art 276	<input type="checkbox"/> periodiek	<input type="checkbox"/> controle		<input type="checkbox"/> Art 88	<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> Gemeenschappelijke delen
	<input type="checkbox"/> verzwaring	<input type="checkbox"/> Art 276bis: verkoop van een wooneenheid		<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdelers	EAN 541448960005970019 <input type="checkbox"/> EAN niet meegedeeld <input type="checkbox"/> kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: 5261644 Meterstand dag: 000070 nacht: 000055 <input type="checkbox"/> kWh excl. nacht meter:
	Bescherming aansluiting (A): <input checked="" type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/>
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _n : <input type="checkbox"/> 230V <input type="checkbox"/> 3x230V <input checked="" type="checkbox"/> 3N400V <input type="checkbox"/>
	Maximale nominale stroom (A): <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input checked="" type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/>
	Voedingsleiding hoofdbord: 4 X 10 mm ² - Type: XVB
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting: 63 A / 300mA Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 12
<input checked="" type="checkbox"/> Zie bijlage	Appart D1

Metingen - testen - controles - verzegeling:

Rechtstreekse aanraking Onrechtstreekse aanraking Montage Toestellen Materieel >/doorsnede Schema's

Aardingsweerstand: **2** Ω Algemeen isolatieniveau: **50** MΩ Controle foutlus Aardingscontinuïteit Test DSI

Differentieelstroominrichting: werd verzegeld was verzegeld was niet verzegeld kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	<input checked="" type="checkbox"/> Nihil	Visum DNB:	
Inbreuken Bestaande installatie	<input type="checkbox"/> Nihil		Aangestelde DNB: Naam:
Opmerkingen	<input type="checkbox"/> Nihil		Visum:


Besluit(en):
 De nieuwe installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.
 De bestaande installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden voor **151082034** door hetzelfde erkend organisme (**)

Agent bezoeker: **Van Ert TP** Agent nr.: **3303** Datum: **151082008** Voor de directeur generaal: Handtekening

Aantal bijlagen: Situatieschema(s): **1** Eéndraadsschema(s): **2**

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn ingelicht te worden. (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht



15-09-2009




Paul VAN ENST
3303
CENTRUM DIV.CENTRE
GSM: 0479.80.01.36
Fax: 02284.62.86

A&C
Advies & Coördinatie
Avis & Coördination

Project: Residentie 'Riverside'
Appartement: D1
Eigenaar: Leenknegt
Datum: 8 oktober 2007

Appontement DA




15-09-2009

BOLS Technics N.V.
 Meerderp 9 B-2321 MEER
 tel.: 03/315.41.93 fax: 03/315 41.94
 BTW BE 0439 581 537
 e-mail: info@bols-technics.be



Paul VAN ENST
 3303
 CENTRUM DIVCENTRE
 GSM 0479/90.0136
 FAX 02/384.62.86

D1



BOLS Technics N.V.
Meerdorp 9 B-2321 MEER
tel.: 03/315.41.93 fax: 03/315.41.94
BTW BE 0439.561.537
e-mail: info@bols-technics.be

16-03-2009



Paul VAN ENST
3803
CENTRUM-DIVCENTRE
0479/90.01.36
FAX 02/384.62.86