

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	90/2017/10/31/15	Datum van bezoek: Date de visite:	31/10/2017
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	Electro Gero bvba Haagdoornstraat 38b1 - 3910 NEERPELT BTW BE 0460.790.580	IK: CI:	
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Eandis	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	33701770 EAN-nr: N° EAN:
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Namenstraat 9 B3.2 - 2000 ANTWERPEN		
Eigenaar: Propriétaire:	Haagdoornstraat 38b1 - 3910 NEERPELT		
Installateur:	ELECTRO GERO BVBA	BTW/TVA:	
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS270/APP7 (Conformiteitscontrole van 7 app op hetzelfde adres)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle:	RGIE	Art. hh: 86	Art. onderzoek: 270
Onderzoek / Contrôle:	Appartement		3.2 / 302
TT - net/spanning: / Réseau TT - tension:	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:		Max. beveiliging / Protection max.:
1x400V+N	4 x 10 mm ² XVB		40A
Aardelektrode / Electrode de terre:	Lus/Boucle	7.5 Ohm	Isolatie / Isolement: 3.5 MOhm
			Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux: 1
Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels:	Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: 10		
In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstroombanen / terminaux
40A	300mA	A/s	10
40A	30mA	A/s	5
TestΔIn	1.ΔIn	AREI/RGIE	
-	-	270	
-	-	270	
Visueel nazicht Algemeen: OK	Rechtstreekse aanraking: OK	Onrechtstreekse aanraking: OK	Aansluitingen: Raccordements: OK
Contrôle visuel général:	Contact direct:	Contact indirect:	Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotielles: OK

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

KEUKEN EN BADKAMER NOG TE PLAATSEN
EQUIPOTENTIALE VERBINDINGEN NOG TE VOORZIEN WANNEER MOGELIJK, ZOWEL IN DE KELDER ALS IN HET APPARTEMENT

Nota's / Notes:

RAPP.ELS - NF - 02.09.2015

90/2017/10/31/15

Algemene voorwaarden: op aanvraag of via website / Termes et Conditions: sur demande ou via notre site internet

RPR Brussel
BTW/TVA: BE 0434.433.603

KBC IBAN: BE79 7341 1260 0033
BIC-adres: KREDBEBB

BELFIUS IBAN: BE83 0682 1176 9215
BIC-adres: GKCCBEBB

www.electro-test.be
info@electro-test.be


Besluit / Conclusion:

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. / L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E.

De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (art. 271 A.R.E.I.) / Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (art. 271 R.G.I.E.)

Volgend controlebezoek / Prochaine visite de contrôle: 31/10/2042


**Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur,
Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,
VISUM (Datum / Date):**



PROVINCIAEL Dirk

Herinnering van de reglementaire voorschriften: a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden; c) de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit; d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installatie.

Rappel des prescriptions réglementaires: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité. d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbaal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.



verdeelbord NB.2

Eendraadsschema/Schéma unifilaire

INSTALLATEUR		WERF/CHANTIER	
Naam/Nom	Electro Gero BVBA	Naam/Nom	Huybreckx nv
BTW / TVA	BE 460 790 580	Straat/Rue	Zuiderkaai
Datum/Date	17-08-2017	Gemeen/Comm	2000 Antwerpen
Handtek/Sign		Handtek/Sign	

1N, (400V)/230V~



02541

