

N.2. Samenvatting van de resultaten van App 3.2

Naam gebouw:	Appartementen
Naam EPB-eenheid:	App 3.2
Aard van de werkzaamheden:	Nieuwbouw
Bestemming:	Wonen
Nieuw gecreëerd beschermd volume:	164.961 m ³
Verbouwd beschermd volume:	/

	U-waarden en/of R-waarden	K-peil	E-peil	Ventilatie	Over- verhitting	Netto energie- behoefte voor verwarming	Hoeveelheid hernieuwbare energie	Installaties
Eis	<input checked="" type="checkbox"/>	40	70	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	70.00	/	<input type="checkbox"/>
Bereikte prestatie	/	40	52	/	/	27.16	/	/
Conformiteit	voldoet	voldoet	voldoet	voldoet	voldoet	voldoet	/	/

Het jaarlijks primair energieverbruik per eenheid vloeroppervlakte

84.63 kWh/m²

