

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 16/01/2023 **Inspecteur:** Werner Notelaers **Mentor:** **Installateur:** Johnny Putzeys
ID-label: Grote Bameriklaan 61 Kuringen **Klantreferentie:**
B.T.W. nr.: BE 0598 764 865
Merk en type meettoestel: Metrel **Serienummer:** 18460125
EUROTEST 61557

Datum verslag: 16/01/2023

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Grote Bameriklaan
Huisnummer 61
Busnummer
Postcode 3511
Gemeente Hasselt
Land België

Eigenaar

Naam Baudouin De Booseré
Straatnaam Grote Bameriklaan
Huisnummer 61
Busnummer
Postcode 3511
Gemeente Hasselt
Land België

Installateur

Naam Johnny Putzeys
BTW nr. BE 0598 764 865
Telefoonnummer 0485857824
E-mail johnny.putzeys@telenet.be

Type : woning

EAN : 54

Teller Nr. : 89619848

Niet meegedeeld

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 1-230V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Controlebezoek van een oude huishoudelijke elektrische installatie van een wooneenheid bij verkoop op koper (na herstellingen) volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 8.4.2. en 8.2.1. en 4.2.4.3.

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 11

Ri algemeen: >5 MΩ

OK



Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders

RE: 17.05 Ω

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

ΔI (mA)	In (A)	In - andere (A)	Izt	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	11	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	5	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
9	C	20		2	2,5
2	C	16		2	2,5
1	C	25		2	6

Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.
- nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.
- nota/note 5 De verlichting is nog niet definitief geplaatst.

BESLUIT

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 16/1/2048
- De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 4

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Werner Notelaers



Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 16/1/2048	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.




20-12-2023
 BE 0598 764
 3830 Wellen
 Merellaan 5
 en : Johnny Putzen
 DE VOR

laagspanning : 240V

16A A	20A B	20A C
<u>verlichting</u> cv-ruimte 1 keuken 2 veranda 3 eethoek 4 salon 5 slaapkamer2 5 slaapkamer1 6 deurbel 7	<u>stopcontact</u> keuken 1 eethoek 2,3,4 salon 5,6,7 cv-ruimte 8	<u>stopcontact</u> slaapk1 1,2,3 slaapk2 4,5,6

0,300 mA aardleksch.	20A D	20A E	20A F	25A G
	<u>stopcontact</u> garage	<u>stopcontact</u> berging 1,2 keuken 3,4,5,6	<u>stopcontact</u> keuken 1,2	<u>stopcontact</u> kookvuur

0,030mA aardleksch.	20A H	20A I	20A J	20A K	16A L
	CV	<u>stopcontact</u> berging 1,2	<u>stopcontact</u> badkamer 1 slaapk3 2,3,4	<u>stopcontact</u> keuken	<u>verlichting</u> badk lavabo 1 badk 2 nachthall 3 slaapk3 4 WC 5 salon 6 berging 7 garage 8 hall 9 inkom 10



Adres v.d. woning : Grote Bameriklaan 61
 waar de installatie : 3510 Kuringen
 geplaatst wordt

Eigenaar, : Baudouin De Booséré
 (Handtekening) :
 (Datum) : 20-12-2022


Aard v.d. stroom : laagspanning
 Spanning : 240V

De afgevaardigde v/h
 erkent organisme, : WERNER NOTZLAERS
 (Handtekening) : Erkend Keuringsorganisme
 (Datum) : ACCO NZW
 161911023

De verantwoordelijke voor
 uitvoering v/d werken : Johnny Putzeys
 Merellaan 5
 3830 Wellen
 BE 0598 764 865

(handtekening) :
 (datum) : 20-12-2022

Bijlagen : 3



Adres v.d. woning : Grote Bameriklaan 61
 waar de installatie : 3510 Kuringen
 geplaatst wordt
 Eigenaar : Baudouin De Boosere
 (Handtekening) :
 (Datum) : 20-12-2022

Aard v.d. stroom : laagspanning
 Spanning : 240V


De zifgevaardigde v/h
 erkent organisme,
 (Handtekening) :
 (Datum) :

De verantwoordelijke voor
 uitvoering v/d werken : Johnny Putzeys
 Merellaan 5
 3830 Wellen
 BE 0598 764 865

(handtekening) :
 (datum) : 20-12-2022

Bijlagen : 3

WERNER NOTZLAERS
 Erkend Keuringsorganisme
 ACGE/2V
 20/12/22



Adres v.d. woning : Grote Bameriklaan 61
 waar de installatie : 3510 Kuringen
 geplaatst wordt

Eigenaar, : Baudouin De Booséré
 (Handtekening) :
 (Datum) : 20-12-2022

Aard v.d. stroom : laagspanning
 Spanning : 240V

De afgevaardigde v/h
 erkent organisme,
 (Handtekening) :
 (Datum) :

WERNER NOTELAERS
 Erkend Keuringorganisatie

(Handwritten signature)

De verantwoordelijke voor
 uitvoering v/d werken : Johnny Putzeys
 Merellaan 5
 3830 Weillen
 BE 0598 764 865

(handtekening)
 (datum) : 20-12-2022

Bijlagen : 3

Eurotest 61557

