

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 01/12/2025

Inspecteur: Yoshi Van den Eynden

Mentor: -

Installateur: Henderickx Domotica

ID-label: -

B.T.W. nr.: BE 0744 841 125

Klantreferentie: -

Merk en type meettoestel: Metrel
ET61557

Serienummer: 19481297

Datum verslag: 01/12/2025

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Zeelandstraat
Huisnummer 42
Busnummer C.02
Postcode 2660
Gemeente Hoboken
Land België

Eigenaar

Naam Caithlin en Henri
Straatnaam Zeelandstraat
Huisnummer 42
Busnummer C.02
Postcode 2660
Gemeente Hoboken
Land België

Installateur

Naam Henderickx Domotica
BTW nr. BE 0744 841 125
Telefoonnummer 0470584861
E-mail jakke.henderickx@gmail.com

Type : appartement

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541449500002609841

Teller Nr. : 1LGZ0469756326



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS
Aantal borden: 1
Aardelektrode: Aardingslus
Ri algemeen: 9.53 MΩ

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Spanning: 1N400V
Aantal kringen: 12
Meter / bord verbinding: 10 mm²
Max beveiliging: 40 A

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

Δ (mA)	In (A)	In - andere (A)	It	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	12	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	5	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zie schema	-	-	-	-	-
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

N2 Geen inbreuken vastgesteld.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 1/12/2050
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.
- Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 15:32 tot 16:09
De inspecteur Yoshi Van den Eynden




Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtestreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 1/12/2050	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.








HUISNR: 42 BUS 2
EAN E: 541 449 500 002 609 841







Plaats van de elektrische installatie

Caithlin en Henri
Zeelandstraat 42 Bus C.02
2660 Hoboken

Installateur

Henderickx Domotica
Lucien Hendrickxlei 32
2150 Borsbeek
Tel.: +32/470-58-48-61
BE0744841125



p. 1/3 Eendraadschema

Datum: 25/11/2025

2 x 230V ~ 50Hz

V.2025-11-25 21:08:26


Installatie uit 2009

Schema's getekend door: Immoreno Technics bv - BTW BE 0726.515.053

01/12/2025

Yoshi Van den Eynden

ACEG VZW - #412



Plaats van de elektrische installatie

Caithlin en Henri
Zeelandstraat 42 Bus C.02
2660 Hoboken

Installateur

Henderickx Domotica
Lucien Hendrickxlei 32
2150 Borsbeek
Tel.: +32/470-58-48-61
BE0744841125



p. 2/3 Situatieplan

Datum: 25/11/2025

2 x 230V ~ 50Hz

V.2025-11-25 21:08:26

Installatie uit 2009

Schema's getekend door: Immoreno Technics bv - BTW BE 0726.515.053



Yoshi Van den Eynden

ACEG VZW - #412

01/12/2025

DIFF 1

- A** Licht
- B** Licht
- C** WCD woonk + terras
- D** WCD slpk
- E** WCD keuken
- F** Oven
- G** Kookvuur

DIFF 2

- H** Badkamer
- I** CV
- J** Was
- K** Droog
- L** Vaat



Yoshi Van den Eynden

ACEG VZW - #412

01/12/2025

Plaats van de elektrische installatie

Caithlin en Henri
Zeelandstraat 42 Bus C.02
2660 Hoboken

Installateur

Henderickx Domotica
Lucien Hendrickxlei 32
2150 Borsbeek
Tel.: +32/470-58-48-61
BE0744841125



p. 3/3 Lijst Kringen

Datum: 25/11/2025

2 x 230V ~ 50Hz

V.2025-11-25 21:08:26

Installatie uit 2009

Schema's getekend door: Immorenco Technics bv - BTW BE 0726.515.053