
Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid



Schaapskooi 35 bus 301, 2660 Antwerpen

appartement

identificatiecode: 11002-G-2015_168647/EP16735/K062/D01/SD005

Energielabel



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: **10-07-2020**

Handtekening:



WIM CALLAERTS

PERITAS


EP16735

Dit certificaat is geldig tot en met **1 juni 2030.**

Energieprestatie- en binnenklimaateisen bij aanvraag vergunning

E-peil

✓ Het E-peil voldoet.



Andere eisen

✓ Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:
- ✓ Vloeren
- ✓ Muren
- ✓ Vensters
- ✓ Dak
- ✓ Andere constructiedelen

✓ Het K-peil (K40) van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet .

✓ Het risico op oververhitting is beperkt .

✓ Er is voldaan aan de ventilatievereisten.

✓ De netto-energiebehoefte van de verwarming voldoet .

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	20/03/2015
Datum einde van de werken	01/06/2020
Datum ingebruikname	-
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	5.233
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m² jaar))	91
Beschermd volume (m³)	180
Verliesoppervlakte (m²)	62
Bruto vloeroppervlakte (m²)	59
Infiltratiedebiet (m³/(h m²))	3,58
Gemiddelde U-waarde (W/(m²K))	0,81
CO2-emissie (kg/jaar)	981
Gebouw-id / gebouweenheid-id	18638781 / 18640219

Meer informatie?
- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energieneutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:
WIM CALLAERTS
PERITAS
Laarstraat 3, 2610 Antwerpen
EP16735 | 0826392587

Premies
Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.