



□ 1652 ALSEMBERG, Halsendallaan 5
Tel. (02) 380 52 71
Fax (02) 380 89 86

■ 8500 KORTRIJK, Meensestraat 41
Tel. (056)35 76 76
Fax (056)35 68 87

CONFORMITEITSONDERZOEK

VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

overeenkomstig de voorschriften van het A.R.E.I.

Inrichtingen van : ...Residentie Duinenveld... fase 3.....
Plaats van onderzoek : ...Franslaan Nieuwpoort.....
Installateur : ...NV ElektriekEsenweg 112 bus 28600 Diksmuide.....
- B.T.W.-nummer :
- of identiteitskaartnr. : uitgereikt te op datum van :
Aard van de inrichting : *Res./App. 3B.0.30.1* Stroomleveraar : ...Electrabel.....
Agent-Onderzoeker : ...Buysens E..... Datum van onderzoek :29/02/00.....

- Bedrijfsspanning	...3 N 400V	- Beschrijving van de stroombanen:
- Doorsnede voedingskabel	...4 x 10 mm ²	Na 40 A 0.3 A diff.
- Algemene bescherming	...max 40 A.....	Aut..... : 16 A aut.....
- Type algemene schakelaar	...Aut.....	<i>A</i> : 20 A aut.....
- Type aardelektrode(s)	...Lus.....	<i>B, C, D, F</i> : 25 A aut.....
- Aardspreidingsweerstand	...1,5 ohm.....	<i>E</i> : 20 A aut.....
- Algemene isoleringsweerstand	...1 Mega ohm.....	Na 40 A 0.03 A diff.
- Aantal borden en eindstroombanen	...1.....	<i>H, I, J, K</i> : 20 A aut.....
- Algemene differentieelschakelaar	...40 A / 0.3 A.....	
- Bijkomende differentieelschakelaar(s)	...40 A / 0.03 A.....	

- de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
- de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
- verwarmingstoestellen : ...geen.....

Vastgestelde inbreuken :

.....
..... **GEEN**
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Opm. : ...Verlichtingsarmaturen , verwarmingstoestellen , badkamer en keuken nog niet geplaatst.....
..... Enkel de werken van NV Elektriek werden onderzocht.....

De elektrische installatie werd conform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieelschakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.

Volgend controlebezoek uiterlijk op28/02/2025.....

Agent-Onderzoeker

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.
3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie

Vakje voorbehouden aan de distributeur:
Klantnr. :
Visa: datum:/...../.....