



vzw - AIB-VINÇOTTE BELGIUM - asbl

Exploitatiezetel: Jan Ollieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel: +32(0)2 674 57 11 • fax: +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Verslag nr.:

N 073875

Safety, quality and environmental services

Renaude woning

☒ Antwerpen - Limburg
☐ Brabant

Tel.: 03 221 86 11
Tel.: 02 674 57 11

☐ Oost & West Vlaanderen
☐ Wallonië

Tel.: 09 244 77 11
Tel.: 081 432 611

Ref. Code:

1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.: Aanvrager: POMA

Verantwoordelijke voor de werken:

Installatie

Eigenaar of beheerder:

Naam, Voornaam: POMA
Naam, Voornaam: POMA
Adres: Brusselostroot 40
Post nr. + Stad: 1190 Klein-Sinaai
Ident. Kaart nr.:
BTW nr.: BE

Basis van het onderzoek: ☒ Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐ ARAB

☒ Art 270 ☒ ingebruikname ☐ wijziging ☐ uitbreiding ☒ Art 86 ☐ Art 271bis ☒ Woonenheid
☐ Art 271 ☐ periodiek ☐ tijdelijk ☐ Art 87 ☐ Art 278 ☐ Huishoudelijke werkeenheden
☐ Art 276 ☐ verzwaring ☐ Art 276bis: verkoop van een woonenheid ☐ Art 88 ☐ Art ☐ Gemeenschappelijke delen
☐ Werkeenheden ☐ Art ☐ Art

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdeler: EAN: kWh meter nr.: Meterstand dag: nacht: ☐ kWh excl. nacht meter: nr.: Meterstand:
Bescherming aansluiting (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ nr.:
Gegevens installatie: Ontworpen voor U_n : ☐ 230V ☐ 3x230V ☒ 3x400V ☐ Type aardelektrode:
Maximale nominale stroom (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ ☐ aardingslus ☐ open / laag
Voedingsleiding hoofdbord: X 40 mm² - Type: XUB ☒ Bestand
Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroominrichting: 40 A / 300 mA Aantal borden: 1 Aantal eindstroomkasten: 18
Zie bijlage

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking ☒ Onrechtstreekse aanraking ☒ Montage ☐ Toestellen ☒ Materiaal ☒ doorsnede ☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand ☒ Algemeen isolatieniveau ☒ Controle foutlus ☒ Aardingscontinuïteit ☒ Test DSI
Differentieelstroominrichting: ☒ werd verzegeld ☐ was verzegeld ☐ was niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie: ☒ Nihil
Inbreuken Bestaande installatie: ☒ Nihil
Opmerkingen: ☒ Nihil
Visum DNB:
Aangestelde DNB: Naam:
Visum:

Besluit(en):

☒ De nieuwe installatie voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.

☐ De bestaande installatie voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:

voor 15/12/2009

door hetzelfde erkend organisme (*)

(*) termijn onder voorbehoud van aanpak van de tekortkomingen

Agent bezoeker:

Naam: POMA

Agent nr. 29905

Datum: 15/12/2009


Voor de directeur generaal: Handtekening

Aantal bijlagen: 2 situatieschema(s)

2 einddraadsschema(s)

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden, opdat de in overbrenging zijnde installatie, indien de in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtreedingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie. Energie die belast is met het hoog toezicht.

SITUATIESHEMA



De eigenaar,
(handtekening)
(datum)


De afgevaardigde
van het erkend organisme,
(handtekening)

De verantwoordelijke voor
de uitvoering van het werk,
(handtekening)

[Handwritten signature]


Vingate
Taleb
15/12/2007

[Handwritten signature]



Handwritten signatures or initials at the bottom of the page.

EENDRAADSSHEMA:



De eigenaar,
(handtekening)
(datum)

[Handwritten signature]

De afgevaardigde
van het erkend organisme,
(handtekening)
(datum)

[Handwritten signature]

De verantwoordelijke voor
de uitvoering van het werk,
(handtekening)
(datum)