



House Check VZW - Erkend keuringsorganisme

Marktplein 1/3
1740 Ternat
Tel: 02 582 62 32
info@housecheckvzw.be
www.housecheckvzw.be

Controlebezoek - Periodiek [Hfst 6.5]

Conform

Inspecteur: Robin Vaeremans

Verslagnummer: 01/06082020/555/1-1

Algemeen

Adres waar de controle heeft plaatsgevonden:

Straatnaam + nr: Bevrijdersstraat 21

Postcode: 9180

Gemeente: Moerbeke


Type: Controlebezoek - Periodiek [Hfst 6.5]

Datum van de keuring: 06-08-2020

Eigenaar/ Beheerder / Uitbater:

Naam: Certify +

Type lokalen: Huis



Elektrische installatie

Netbeheer: Imewo

Nominale spanning: 230V - AC

Voedingskabel hoofdbord: 2 x 10mm²

Type aarding: Staven

Aantal borden: 1

Continuïteit van equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende): **Ok**

Continuïteit de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen: **Ok**

Continuïteit van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse I: **Ok**

Controle van de foutlussen: **Ok**

Conformiteit eendraadsschema en situatieplan: **Ok**

EAN: 541448820046713085

Type kabel: EXVB

Aardingsweerstand: 26,9 Ohm

Dagindex: 15205

Nachtindex: 16285

Teller Nr: 34661572

Nominale stroom aansluitbeveiliging: 63A

Minimale isolatieweerstand: 6,73MΩ

Aantal kringen: 24

Rechtstreekse aanraking: **Ok**

Onrechtstreekse aanraking: **Ok**

Staat van vast of vast opgesteld elektrisch materieel: **Ok**

Controle van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse I: **Ok**

Differentieelschakelaar

L _Δ (mA)	I _N (A)	I ² T	TYPE	BEVEILIGDE KRINGEN	TEST
Zie plannen					

Beschrijving installatie

TYPE	AANTAL KRINGEN	NOMINALE STROOM (A)	AANTAL POLEN	SECTIE(MM ²)	TEST
Zie plannen					

Opmerkingen

BESLUIT

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van boek 1 van het KB 08/09/2019 inzake de installaties op laagspanning en zeer lage spanning. Het volgende controlebezoek moet worden uitgevoerd binnen de door dit boek voorgeschreven termijn van 25jaar: 06-08-2045
- De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroomrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- Het eendraadsschema en situatieplan werden door het erkend organisme voor gezien getekend.

Handtekening klant

Handtekening inspecteur



House Check VZW - Erkend keuringsorganisme

Marktplaats 1/3
1740 Ternat
Tel: 02 582 62 32
info@housecheckvzw.be
www.housecheckvzw.be

Raadgeving

Het verslag van het controlebezoek herinnert aan de volgende verplichtingen:

- De verplichting het verslag van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie.
- In het dossier elke wijziging aan de elektrische installatie te vermelden.
- De met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
- Wanneer er inbreuken zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de inbreuken verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

VOORGEVEL





House Check VZW - Erkend keuringsorganisme

Marktplaats 1/3
1740 Ternat
Tel: 02 582 62 32
info@housecheckvzw.be
www.housecheckvzw.be

ELEKTRISCH BORD





House Check VZW - Erkend keuringsorganisme
Marktplein 1/3
1740 Ternat
Tel: 02 582 62 32
info@housecheckvzw.be
www.housecheckvzw.be

ELEKTRISCHE SCHEMAS





House Check VZW - Erkend keuringsorganisme

Marktplaats 1/3
1740 Ternat
Tel: 02 582 62 32
info@housecheckvzw.be
www.housecheckvzw.be

House Check VZW