CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS

028312

ALV
Aanpassing & uitrusting opslagtanks
Saneren mazouttanks Tankcontrole

ALV BV
Gotevlietstraat 42
8000 Brugge
050 31 84 87
info@tc-alv.be
www.tc-alv.be
RPR Brugge
BTW BE0824 539 491

KLANT Andrea De Witte
Kwakkelstraat 99, 9190 Stekene

BTW Particulier

TEL 0476/04 96 97

MAIL

ADRES TANK Andrea De Witte
Kwakkelstraat 99, 9190 Stekene

Tankinhoud 5 000 liter ☒ EW ○ DW ☒ OG ○ BG Datum plaatsing ~~Nov~~ 1975

☒ Particulier ○ Klasse 3 ○ Klasse 2 ☒ Metaal ○ Kunststof ○ Beton Andere

UITGEVOERDE CONTROLES	OK	NOK	NVT	OPMERKINGEN
Inzage vorige attest	☒	○	○	
Overvulbeveiliging ○ Sonde ☒ Fluit	☒	○	○	
Aanwezigheid water en/of slib	☒	○	○	
Hoeveelheid 0 cm				
pH ✓ (min 6) geleidbaarheid ✓ (max 300mS/cm)				
Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging:				
In mangat / inkuiping	☒	○	○	
Rond vulpunt	☒	○	○	
UITWENDIG ZICHTBARE DELEN				
Ontluchting	☒	○	○	
Vulling	☒	○	○	
Aanzuigleiding	☒	○	○	
Retourleiding	☒	○	○	
Tigerloop	○	○	☒	
Filter	☒	○	○	
Niveaumeting				
○ Vlottermeter ○ Hydraustatisch ○ Ultrasoon ☒ Peillat ○ Andere:				
Potentiaalmeting -406 Mv	☒	○	○	
Kathodische bescherming	○	○	☒	
Lekdetectie-apparaat	○	○	☒	
○ Vloeistof ○ Onderdruk ○ Overdruk ○ Nano				
○ Peilputten ○ Andere:				
Dichtsheidtest: ☒ SDT ○ Testo	☒	○	○	
BOVENGRONDSE TANK				
Algemene staat	○	○	○	
Buitenwand	○	○	○	
Inkuiping	○	○	○	
○ Waterdicht ○ Koolstofwaterdicht				

OPMERKINGEN

Tank OK

PLAATS TANK voortuin

BESLUIT

☒ GROEN
De installatie voldoet aan alle bepalingen

☐ ORANJE
De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden. De tank mag nog bijgevuld worden.

☐ ROOD
De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.

ERKEND TECHNICUS (NAAM) Fonteyne

ERKENNINGSNUMMER: SV 00802

DATUM KEURING 23 / 10 / 2026

ATTEST GELDIG TOT 23 / 10 / 2031

HANDTEKENING TECHNICUS

HANDTEKENING KLANT De Witte Andrea