

Adres- en onderzoeksgegevens

Adres installatie Pastoor van de Wouwerstraat 50, 2600 Berchem
 Naam eigenaar Mariman
 Adres eigenaar idem,
 Type object eengezinswoning
 EAN-code 541448820039178556
 Aard installatie bestaand
 Doel onderzoek herkeuring



Het onderzoek is verricht op 10/04/2015 volgens artikel art 271 van het ARI en onze procedure(s) TP1.

Installatiegegevens

Spanning (V) 3 x 230 (3f)
 Type elektrode pen
 Ø voedingsleiding (mm²) 10
 In hoofdbeveiliging (A) 40

In hoofdschakelaar (A) 63/40
 ΔI differentiële schakelaar(s) (mA) 300 en 30x2
 Aantal verdeelborden 2
 Aantal stroombanen per verdeelbord 19/9

Metingen

Ra / Zs (Ω) 14,54 /
 Continuïteitsmeting goed

Werking differentiële schakelaar(s) goed
 Isolatieweerstand van de installatie (MΩ) >0,5

Inbreuken

1. nihil.

ADS: Automatische differentiële schakelaar
 Opmerking: Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / gaten etc... zijn niet losgemaakt.
 Indien tijdens de keuring de schema's ontbreken, kunnen bij een volgend controlebezoek bijkomende inbreuken worden vastgesteld.

Opmerkingen

(Ver)bouwjaar: na okt 1981

Voor de omschrijving van de installatie zie schema's. De schema's zijn steekproefsgewijs gecontroleerd.

Besluit

De installatie is conform het ARI.

De algemene ADS was / werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema werden voor gezien getekend / gecontroleerd.

De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk 10/4/2040, alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.

Voor de directeur, op 10/4/2015

Naam agentonderzoeker: Gokhan Ozturk

Handtekening:



Bevestigingsblad

1. Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
2. In het dossier dient elke wijziging aan de elektrische installatie vermeld te worden.
3. Bij elk ongeval aan personen of overleden, rechtszaak of onrechtvaardig te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie, te worden geïnformeerd.
4. Wanneer er overtreedingen zijn vastgesteld tijdens het onderzoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtreedingen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog overtreedingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.