



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 06/06/2024

ID-label: 2de verdieping

Merk en type meettoestel: Metrel
ET61557

Datum verslag: 06/06/2024

Inspecteur: Peter Maessen

B.T.W. nr.: BE0647 609 117

Serienummer: 18460190

Mentor:

Klantreferentie:

Installateur: Intrio BVBA

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Guido Gezellelaan
Huisnummer 65
Busnummer 3
Postcode 2640
Gemeente MORTSEL
Land België

Eigenaar

Naam Schröder Gerald
Straatnaam Guido Gezellelaan
Huisnummer 65
Busnummer
Postcode 2640
Gemeente MORTSEL
Land België

Installateur

Naam Intrio BVBA
BTW nr. BE0647 609 117
Telefoonnummer
E-mail info@intrio.be

Type : appartement

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541 448 820 046 801 270

Teller Nr.: : 1SAG1200100004



Aard onderzoek:

Controlebezoek van een oude huishoudelijke elektrische installatie van een wooneenheid bij verkoop op vraag van de verkoper volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 8.4.2. en 8.2.1. en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 1N400V

Meter / bord verbinding: 6 mm²

Max beveiliging: 20 A

Aantal borden: 2

Aantal kringen: 17

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders: woning van voor 1981