

Atlas Controlo
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels
Belgium

VERSLAG VAN ONDERZOEK: HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Verslag Nr:
22.862

Datum van bezoek:
04-04-2023
Plaats van het onderzoek:
Kladdenbergstraat 29- Edegem 2650

Inspecteur:
Abdelaziz Achbari
Aard onderzoek:
Controlebezoek (Livre 1 6.5)

De datum van opstelling:
V1 05-04-2023 09:48:50
Volgend controlebezoek:
04-04-2048

Meettoestel:
TI - 014/5816

Algemene gegevens

Adres van de installatie	Kladdenbergstraat 29- Edegem 2650
Gebouw	Huis
Eigenaar	Eigenaar Kladdenbergstraat 29-2650 Edegem
Adres van de eigenaar	Kladdenbergstraat 29- Edegem 2650
Installateur	

Gegevens verdeler

DNB	Fluvius
Nummer teller	5787550
EAN code	-
Meter/bord verbinding	XVB 2X10
Net spanning	1 X 400 V + N
Maximum beveiliging	40 A 2P

Onderzoek

Schémas/plans	Equipotentiale verbindingen	Fundamenten	Elektrische installatie
OK	OK	vóór 81	vanaf 81
Beschrijving van de installatie	Zie bijlage		
Aantal verdeelborden	1		
Hoofd differentieelschakelaar	300mA - 40A - type A		
DK Test van DSR	OK		
ΔI_n	OK		
Controle van de staat	OK		
Opgesteld materieel	OK		
beschermingsinrichtingen tegen directe aanraking	OK		
beschermingsinrichtingen tegen indirecte aanraking	OK		
beschermingsinrichtingen tegen overstroom	OK		
Type aardelektrode	Baar		
Weerstand aardelektrode (Ω)	14		
Isolement (M Ω)	1,09		

Opmerkingen

Atlas Controle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

Belgium


Geen

Besluit

BESLUIT : CONFORM

De elektrische installatie voldoet aan de eisen van Boek 1 van de AREI (Koninklijk Besluit van 8/09/2019: C-2020/30795 + C-2020/30794) betreffende elektrische installaties met lage en zeer lage spanning. De volgende inspectie moet uiterlijk op datum van controle + 25 jaar worden uitgevoerd. Indien van toepassing, zijn door Atlas Contrôle afdoende maatregelen getroffen om te waarborgen dat de ingangsklemmen van het differentiële stroombeveiligingsapparaat aan het begin van de elektrische installatie door verzegeling ontoegankelijk zijn gemaakt en dat het (de) éénregelige schema('s) en de positietekening(en) door Atlas Contrôle opnieuw zijn gecontroleerd.

Handtekening van de inspecteur



Verdeelborden 1

Opmerkingen lijst

Atlas Controle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

Belgium

Bewoordingen	Referentie
Geen inbreuken	RDE1