



Bonheiden, 25 maart 2024

Mechelsesteenweg 247
 2820 BONHEIDEN
 telefoon: 015 55 51 51
 telefax: 015 55 06 30
 website: www.atk.be



V.V.M. Van Rijswijklaan 258-262
 p/a VDG Vastgoed bv
 Koning Albertstraat 53
 2800 Walem (Mechelen)

Verslagnummer MM2/01/608-00

Datum van onderzoek: 25 maart 2024

code D+M - KS

Plaats van onderzoek: Antwerpen, Jan Van Rijswijklaan 258-262

Afdeling MILIEU
Beperkt driejaarlijks onderzoek van een
bovengrondse opslaginstallatie volgens Vlarem II.

Naam v/d verantwoordelijke persoon die de controle bijwoonde: Dhr. Jelle Verherstraeten.

1. Beschrijving :

1.1. Algemene kenmerken :

Indelingslijst opslag volgens bijlage 1 Vlarem II:	17.3.2.1.1.
Klasse opslag volgens bijlage 1 Vlarem II:	III
Indelingslijst verdeelinstallatie volgens bijlage 1 Vlarem II:	-
Klasse verdeelinstallatie volgens bijlage 1 Vlarem II:	-
Ligging (mbt ruimtelijke ordening):	woongelegenheid
Ligging (mbt waterwingebied):	buiten waterwingebied

1.2. Kenmerken van de tank(s) :

	1/1	2/1
tank/comp.nr:	1/1	2/1
firmanr:	-	-
type:	enkelw bovengr	enkelw bovengr
materiaal:	C-staal	C-staal
constructeur:	-	-
constructienr:	-	-
prototypenr.:	-	-
volume (l):	10500	3150
diam. (m):	±1.90	±1.25
lengte (m):	±3.70	±2.50
product:	Gasolie	Gasolie
toepassing:	CV	CV
bouwjaar:	<1993 (info klant)	<1993 (info klant)
installateur:	-	-
volgende controle:	25-MAR-27	25-MAR-27

1.3. Dossier :

Milieuvergunning/ Stad Antwerpen.
 Omgevingsvergunning: Omgevingsvergunning, Ref OMV_2021115157.
 Vergund voor 11.46 ton lichte stookolie.
 Attest constructeur: niet van toepassing (bestaande houder)
 Vorige verslagen: Beperkt onderzoek m.i.b. van het nazicht der plaatsingswijze, ATK, MM2/21/937-07 dd. 25.01.2021.
 Beperkt onderzoek m.i.b. van het nazicht der plaatsingswijze, ATK, MM2/01/608-00 dd. 27.08.2021.

2. Inhoud van de controle :

Aanwezigheid Vlarem plaatjes bij vulmond(en) aanwezig
 :
 Geldigheidsdatum: 01.2024
Aanduidingen:

- volume.	niet van toepassing
- opgeslagen product.	niet van toepassing
- gevarensymbool volgens codex.	niet van toepassing
- volgnummer exploitant.	niet van toepassing
- rook / vuurverbod.	niet van toepassing
- motor stilleggen.	niet van toepassing
- kenplaten van de tanks:	bestaande houders: niet van toepassing
<u>Omschrijving leidingen:</u>	
- plaatsing leidingen:	bovengronds enkelwandig metaal
- ontluchting.	in orde
<u>Inkuiping:</u>	
- volume inkuiping.	in orde
- afstandseisen.	
- steunen.	
- materiaal:	gemetst
- vloeistofdichtheid.	in orde
<u>uitwendige staat:</u>	
- bekleding:	verf
- vervormingen.	geen
- ultrasoon diktemeting:	niet van toepassing
- fundering, zettingen:	niet van toepassing
<u>Inwendig staat:</u>	niet van toepassing
- reiniging.	-
- dakgebinte.	-
- bodem.	-
- verticale wand.	-
- lasnaden en verbindingen.	-
<u>Vloeistofdichte piste:</u>	niet van toepassing
- rond verdeelpompen.	-
- voor de bevoorradende vrachtwagen.	-
- koolwaterstofafscheider:	niet van toepassing
<u>Organoleptische verontreiniging:</u>	geen
- binnen de vloeistofpiste.	-
- buiten de vloeistofpiste.	-
- peilbuizen.	niet van toepassing
<u>Type lekdetektie</u>	inkuiping
- beproeving lekdetektie	visueel
<u>Type overvulbeveiliging:</u>	thermische sonde Afriso
- prototypekeuring :	in orde
- beproeving overvulbeveiliging:	met Fafnir meetapparatuur: opwarmingstijd in orde
<u>Andere:</u>	
- elektrische installatie:	niet van toepassing
- equipotentiaalverbindingen.	niet van toepassing
- brandbestrijdingsmiddelen.	niet van toepassing
- damprecuperatie fase I:	niet van toepassing
- damprecuperatie fase II:	niet van toepassing
- peilmeting:	vlotterpeilmeter
- noodstop.	niet van toepassing

3. Opmerkingen :

- Geen.

4. Besluit :

De houder en de installatie voldoen aan de bepalingen van Vlarem II. De vulmond(en) werd(en) voorzien van een groen ATK-plaatje.

Het eerstvolgend beperkt onderzoek dient uitgevoerd te worden ten laatste op 25-MAR-27.

De nummers van de ATK-plaatjes: LC2024032505 en LC2024032506.
Erkenningsnummer: 2015/HLucVanCappellen

Dossierbeheer,



De onderzoeker,

Luc Van Cappellen

Nota's: 1. Zonder toestemming van ATK & de opdrachtgever mag dit verslag niet anders dan in zijn geheel worden vermenigvuldigd. Indien de bevoegde overheid dit eist, wordt het verslag aan hen overgemaakt. 2. Een ATK EVA-verslag is enkel geldig indien enerzijds de unieke controlekarakters VslID en VslHash in de eindnoot vermeld zijn en anderzijds hetzij gehandtekend is door gemachtigd ATK-personeel én afgedrukt werd op ATK-watermerkpapier, hetzij het merkteken van ATK bij dossierbeheer bevat.

© ATK 1999..2024 - MM2/01/608-00 - 25/03/2024 - 106313 - Type : Bovengrondse tank(M2P)
P:106661JV-20240409.385 - I:ATK-LC-20240329.583 - M:ATK-LC-20240329.595 - VslID:83316174 - VslHash:g2235hysu4xzqdh - <https://eva.atk.be/verslag>