



Bonheiden, 21 augustus 2019

Mechelsesteenweg 247
2820 BONHEIDEN
telefoon: 015 55 51 51
telefax: 015 55 06 30
e-mail: atk@atk.be



BADI Renovations
Lange Leemstraat 124
2018 Antwerpen

Verslagnummer EE1/PP/902-96

Datum van onderzoek: 21 augustus 2019

code E1 - HB

Plaats van onderzoek: Mortsel, Vredebaan 58

Afdeling ELEKTRICITEIT:
Onderzoek van een elektrische laagspanningsinstallatie.

1. Beschrijving :

1.1. Algemene identificatie-inlichtingen:

Meter en adresgegevens:

Aanvulling van verslag nr.:
Meter nr.: Nog te plaatsen
Index (dag) (kWh):
Index (nacht) (kWh):
Eigenaar: Jnj partners
Adres: Vredebaan 58
Installateur: idem als geadresseerde
Adres: idem als geadresseerde

Aard & aanvang van de installatie:

Type der lokalen: Gemeenschappelijke delen appartementen
Aard van de installatie: nieuw
Fundering: voor 01/10/1981
Aanvang installatie: na 01/10/1981
AREI art.: 86

Gegevens elektrisch:

Bescherming v/d aansluiting: max. 40A
Netaftakkabel: Bestaande
Voedingskabel: XVB 4x10 mm²
Hoofdschakelaar: ADS 40A / 300mA / 2P
Un (V): mono 230
Icn (kA): 3 (in orde)
Type aardelektrode: pennen
Ra (Ohm): 20,0
Aardverbindingssysteem: TT
Ri (MOhm): > 10
borden: zie beschrijving (punt 1.2.)
stroombanen: zie beschrijving (punt 1.2.)

Legende:

- AREI: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties;
- oud: installatie van voor 01/10/1981, resp. 01/01/1983 ;
- Un: nominale spanning(en) (in V) ;
- Icn: kortsluitvastheid v/h materiaal ;
- Ra: waarde van de aardspreadingweerstand (in Ohm) ;
- Ri: isolatieweerstand (in MOhm).

1.2. Beschrijving van de gecontroleerde installatie:

Bijlage 1: [a1_59230902.jpg](#)
Bijlage 2: [a2_59230902.jpg](#)
Bijlage 3: [a3_59230902.jpg](#)
Bijlage 4: [a4_59230902.jpg](#)

Bijlage 6: [a6_59230902.jpg](#)

2. Inhoud van de controle :

De controle werd uitgevoerd volgens :

- Art. 270 van het A.R.E.I.
- Technische procedure TPR-E12

In het bijzonder werden de hierna volgende controles verricht (art. 271 van het A.R.E.I.):

- (Z) Niet van toepassing.

2.1. Conformiteitsonderzoek van volgende elementen:

- Controle van de beschermingsmaatregelen tegen: onrechtstreekse aanraking, rechtstreekse aanraking, overstroom, thermische effecten.
- Controle van de plaatsingswijzen van de leidingen & materieel, voor zover bereikbaar & zichtbaar.
- Keuze van het materieel in functie van de uitwendige invloedsfactoren.
- Identificatie van de stroombanen en de geleiders/nazicht van de schema's.

2.2. Metingen :

- Spreidingsweerstand van de aardelektrode,
- Continuïteit van de beschermingsgeleiders met de aardgeleider,
- Isolatiweerstand.

3. Inbreuken, opmerkingen & nota's :

3.1 Inbreuken

- Geen.

3.2 Opmerkingen

- Geen.

3.3 Nota's

- voedingskabel nog correct aan te sluiten bij aansluiting meter meter

4. Besluit :

De installatie is conform.

De installatie mag in dienst gesteld worden.

De ADS werd verzegeld.

Het ééndraadschema & het opstellingsschema werd voor gezien getekend

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 21-AUG-44 alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.

De directeur,

Ir. K. CAERS

De onderzoeker,


Paul Peeters

RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS:

van elektrische huishoudelijke installaties (M.B. 06.10.1981 punt 7):

1. Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.

2. In het dossier dient elke wijziging van de elektrische installatie vermeld te worden.

3. Elk ongeluk aan personen overkomen, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient gemeld te worden aan de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft.

4. Geen enkele elektrische installatie of deel ervan waarvoor overtredingen tegenover dit reglement worden vastgesteld tijdens het gelijkvormigheidsonderzoek mag in gebruik genomen worden.

Alle informatie die bekomen wordt ter gelegenheid van de controle wordt confidentieel behandeld, tenzij wanneer wettelijke voorschriften of regelgevingen het opsturen van informatie vereisen.

Nota's :

1. Zonder toestemming van ATK & de opdrachtgever mag dit verslag niet anders dan in zijn geheel worden vermenigvuldigd.

2. Een verslag zonder handtekening geldt enkel als eerste kennisgeving in afwachting van het definitieve en gedetailleerde verslag. Dit geldt ook voor verslagen zonder 'M'-markering die niet op ATK watermerkpapier zijn afgedrukt.