

**Besluit / Conclusion:** [93201401165 \_ 2014-01-16]

*De installatie is conform met het AREI en mag in dienst blijven.* ▼

*L'installation est conforme au RGIE et peut rester en service.*

*Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.* ▼

*Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conforme avec l'installation.*



**Item invoegen**

**Art\_271** ▼ **Controlebezoek op:**

*Het controlebezoek door E.T. voorzien door Art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op:*

**Visite de contrôle prévue:**  
16/01/2039



*La visite de contrôle prévue par l'art 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le:*

<p><b>Voor de directeur, de inspecteur - Pour le directeur, l'inspecteur:</b></p> <div style="text-align: center;">  </div> <p><input type="checkbox"/> <input type="text" value="Items"/></p> <p><b>VISUM (Datum / Date):</b></p>	<p><b>Foto Installatie / Installation:</b></p> 
---	--

**NOTA:** a) de verplichting het P.V. van het onderzoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie. b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden. c) de verplichting de F.O.D. die energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit. d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door hetzelfde erkend controle organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

**NOTE:** l'obligation de conserver le P.V. du contrôle dans le dossier de l'installation électrique. b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique. c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant comme une de ses compétences l'Energie, de tout accident survenu à des personnes, dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité. d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors du contrôle, de faire effectuer un nouveau contrôle par le même organisme agréé, un an après le premier contrôle, afin de vérifier la disparition des infractions. Si, lors de ce dernier contrôle, des infractions subsistent, l'organisme agréé est obligé d'envoyer une copie du procès-verbal du contrôle à la Direction Générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

<b>RAPP.ELS/EI1.T.V.01 - 20.12.12</b>			
<b>DEXIA: 068-2117692-15</b>	<b>IBAN: BE79734112600033</b>	<b>BE0434.433.603</b>	<b>KBC: 734-1126000-33</b>
<b>BIC: KREDEBB</b>	<b>RPR BRUSSEL</b>		

 N°234-INSP		<b>Electro-Test vzw/asbl</b> Erkend controleorganisme - Organisme de contrôle agréé www.electro-test.be - info@electro-test.be		Maatschappelijke zetel/Siège social: Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek Tel: 02/751.98.39 - Fax: 02/751.52.09																									
		Verslag van onderzoek: <span style="float: right;">Distributienetbeheerder / Gestionnaire de réseau de distribution: <i>Eandis</i></span> Rapport de contrôle: <span style="float: right;">N° Teller / N° Compteur: <i>1335209-2013</i></span> Verslag N° / N° Rapport: <i>93201401165</i> <span style="float: right;">EAN Code:</span>																											
Aard van onderzoek: AREI	<input checked="" type="checkbox"/>	86	<input type="checkbox"/>	87/86	<input type="checkbox"/>	87/88	<input type="checkbox"/>	88	<input type="checkbox"/>	95	<input type="checkbox"/>	97	<input type="checkbox"/>	270	<input type="checkbox"/>	271	<input checked="" type="checkbox"/>	276	<input type="checkbox"/>	276bis	<input type="checkbox"/>	TT	<input checked="" type="checkbox"/>	TN	<input type="checkbox"/>	IT	<input type="checkbox"/>	Voorschriften netbeheerder Prescription du gest.de réseau de distr.	<input type="checkbox"/>
<b>Plaats van het onderzoek / Lieu du contrôle :</b> <span style="float: right;">[93201401165 _ 2014-01-16]</span>																													
Straatnaam + N° / Nom Rue +N°: <i>Boekstraat 95</i>														Installateur: <i>Elektro Kamiel Smet</i>															
Gemeente / Commune: <i>Wilrijk</i>														B.t.w./T.v.a.: <i>0459-347-479</i>															
Postcode / Code Postal: <i>2610</i>														Ik/ C.I. :															
Eigenaar / Propriétaire: <i>WDV studio's</i>														Adres / Adresse: <i>Idem</i>															
Inspecteur: <i>Haelewaters Roger</i>														Datum van onderzoek / Date du controle: <i>16/01/2014</i>															
<b>Onderzoek / Contrôle :</b>																													
<input checked="" type="checkbox"/> Woning/Maison														<input type="checkbox"/> Apart:															
<input checked="" type="checkbox"/> Andere / Autre: <i>studentenkamers</i>																													
Spanning: <i>3N400V</i>				Meter / Bord verbinding: <i>4</i>				X <i>10mm<sup>2</sup></i>				XVB				Max. beveiliging: <i>40A</i>													
Aardelektrode: <i>Lus / Boucle</i>				Electrode de terre:				3.46 Ohm				Isolatie: <i>93.1</i>				MOhm				Aantal verdeelborden: <i>10</i>									
Aantal verdeelborden: <i>10</i>														Nombre de tableaux:															
Différentielschakelaars / Interrupteurs différentiels:														Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: <i>70</i>															
In (A)		Δ In (mA)		Type		Eindstroombanen / Circuits terminaux						TestΔIn		1.ΔIn		AREI / RGIE													
<i>40</i>		<i>300</i>		<i>A</i>		<i>Voor alle kringen</i>						<i>OK</i>		<i>OK</i>		<i>271</i>													
<i>40</i>		<i>30</i>		<i>A</i>		<i>Zie schema's</i>						<i>OK</i>		<i>OK</i>		<i>271</i>													
<input checked="" type="checkbox"/> Item invoegen																													
Visueel nazicht Algemeen/ Contrôle Générale: <i>OK</i>														Directe aanraking/ Contact direct: <i>OK</i>															
Indirecte aanraking/ Contact indirect: <i>OK</i>																													
Aansluitingen/ Raccordements: <i>OK</i>														Potentiaalvereffeningen / Liaisons équipotentielles: <i>OK</i>															
<b>Inbreuken / Infractions</b>																													
GEEN																													
NÉANT																													
<input checked="" type="checkbox"/> Item invoegen																													
Bijkomende Inbreuken/ Infractions supplémentaires:																													
Geen / Néant																													
<b>Opmerkingen / Remarques :</b>																													
Geen / Néant																													

