



PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : Maontjesteinweg 18 2170 Merkssem

EIGENAAR : _____

Adres : _____

OPDRACHTGEVER : Taybur


Adres : Groef Van Homestraat 60

INSTALLATEUR : 2000 Antwerpen

Adres : _____

BTW of IK : _____

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65
ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08



EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index : _____

Datum van het onderzoek : 14/04/2009 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - ~~controlebezoek~~ volgens :
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art.262) (K.B.2.6.2008) (F.R. art. 231) (Voorschr. DNB)
Aard installatie : Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwarend~~ - verkoop wooneenheid: Type der lokalen : App 1ste verdiep
Begin werken : Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.83 AREI art.86
Aansluiting : Spanning 2x 230 V Bescherming van de aansluiting 40 A Aut Max
Voedingskabel hoofdbord : 2 X 10 mm² Alg. schakelaar : type AVJ
Type van de aardelektrode : Jus baren - pennen - horizontale geleider Schema : TT
Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 8 ; RA : 19 Ohm; RI tot 100 MOhm
Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING : _____

* stroomkansen: zie eindrapportage's

UITGEVOERDE CONTROLES : zie verso _____
VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S : geen

	PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
	gezien op _____
	de aangestelde van de stroomverdelers
	naam : _____
	handtekening : _____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT 1 De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 14/04/2009 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2 De installatie is niet conform.
3 De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER :
nr. + naam + handtekening B. Jacobs

De directeur,