Rapport nr.: 06 / 07 / 246 / 2330
Elekt. Mij. Klant Nr. : .....
Teller nr. : .....
Stand I : .....
Stand II : .....

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	

O.C.B.
Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN ~~WERF OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / ~~controlebezoek~~ op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
volgens : AREI art. 270 / ~~AREI art. 271~~ / ~~AREI art. 276~~ / .....
Aanvulling verslag nr. .....
Aard installatie : Nieuwe / ~~Uitbreiding / Wijziging / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging~~
Type der lokalen : WONING
Plaats van onderzoek : IAH Ockegheimstraat 16 9650 EDEGEM
Eigendom van : MEEUS — IAH Ockegheimstr. 16 EDEGEM
Opdrachtgever : IDEM
Installateur : IDEM
BTW : ..... ID-kaart 590/0334198-16 Uitgereikt te : EDEGEM Datum : 10/02/05
Onderzoeker : GOOSSENS Hans Datum van onderzoek : 8/8/06

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V ~~3 x 220 V~~ ~~3x 380 V + N~~ Max. Beveiliging : 2p 40A Omschakelaar: stand : /
Hoofdbeveiliging : Zek. : ACT. HLL Schak. : DIFF. 2p 40A 300 N
Meter-bordverbinding : kabeltype : EXVB aantal geleiders : 2(+2) doorsnede : 10 mm²
Voedingsbekabeling : kabeltype : BESTAANDE/HLL aantal geleiders : ..... doorsnede : ..... mm²
~~Bovengronds net/ondergronds net~~ ~~bovengronds net~~/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/~~niet geplaatst~~ - Isolatieplaat : aanwezig/~~niet aanwezig~~

Aardelektrode : Type : ~~lus~~ / ~~beton~~ / pennen / ~~horizontale geleiders~~ Sectie : 16 mm² Spreidingswaarde : 11,5 Ω
Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 24 Algemene isolatieweerstand : >5 MΩ
Diff. schak. : algemene : 2p 40A 300 mA bijkomende : 2p 40A 30 mA

Beschrijving : zie schema's in bijlage
.....
.....
.....
.....
.....
.....

NOTA'S

Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding ~~nog niet~~ aangesloten.
Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - ~~nog niet~~ geplaatst.
.....
.....
.....
.....

INBREUKEN

GEEN
.....
.....
.....
.....
.....

BESLUIT

De installatie is conform / ~~niet conform~~ met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.
Het (de) eendraads- en situatieschema('s) werd(en) voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op : 8/7/2031 zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag / ~~mag niet~~ in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

vr. de directeur,
de onderzoeker

NOTA HUURDERS, EIGENAARS : Krachten het AREI bent U verplicht :
1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie;
2) elke wijzigingen aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier;
3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische energie in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en