



N° 294-I

**ELECTRO-TEST** V.Z.W. ASBL

Steenwagenstraat 48 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

IMEA

Nr teller :

N° comp :

Verslag van onderzoek

Rapport de contrôle

N° : 27/065/3

Aard onderzoek :	AREI	86	87	88	95	97	270	271	276	TT TN IT	Voorschr. netbeheerder
Nature du contrôle :	RGIE	Ⓢ	○	○	○	○	Ⓢ	○	○	Ⓢ	Prescription du gest. de réseau de distr.

Tijdelijk : Temporaire :	Kermisinstallatie : Install. Foraine :	Indienststelling : Mise en service :	Uitbreiding : Extension :	Vernieuwing : Renouvellement :
○	○	○	○	Ⓢ

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Breda 459

2170 Melsbroek

Eigenaar

Propriétaire :

Kui Franck

Adres :

Adresse :

Installateur :

Albrecht buba

BTW / TVA :

867-882-4741

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

17/05/06

Ik. / C.I. :

Inspecteur :

G. Verdy

Onderzoek / Contrôle : ○ Woning / maison Ⓢ Appart.

Spanning : 230V
Tension :Meter / bord verbinding :
Liaison compteur-tableau :2x10m²Max. beveiliging :
Prot. maximale :

max 40A

Aardelectrode :

Electrode de terre :

pluim

Isolatie :

Isolement :

>10

Mohm

Aantal verdeelborden :

Nombre de tableaux :

1

Differentieelschakelaars
Interrupteurs différentiels

Beschermd kringen - Circuits protégés : 10

AREI / RGIE

In (A)

Δ In (mA)

270

276

40.2p 30.0

shouder

A - J

40.2p 30

shouder

F - J

Opmerkingen / Remarques :

(zie keerzijde / voir verso)

VISUM :

ge

Nota:

hele lader

zijn nog te

plakken

Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is — niet — conform met het AREI en mag — niet — tijdelijk — in dienst gesteld worden — in dienst blijven.
 L'installation est — n'est pas — conforme au RGIE et peut — ne peut pas — temporairement — être mise en service — rester en service.
 De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
 Het één draadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend.
 L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
 Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Het controlebezoek voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 17.05.2007

La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

voor de technisch directeur, pour directeur technique, l'inspecteur.

G. Verdy

TEL : (02) 751.98.39
 FAX : (02) 751.58.09
 info@electro-test.be

Dexia 068-2117692-15

www.electro-test.be

HBC: 7341126000-33
 IBAN: BE 79 7341 1260 0033
 BIC: KREDBEBB

BE 0434.433.603
 APA Brussel

NOTE AUX ENTREPRISES : Conformément à l'art. 14 du Code de la Prévention et de la Protection au Travail.
 NOTE AUX LOCATAIRES ET PROPRIÉTAIRES : Conformément au RGIE vous êtes tenu : 1) de conserver ce procès-verbal dans le dossier de l'installation électrique ; 2) de noter dans le dossier de l'installation électrique ; 3) de porter à la connaissance du Ministère des Affaires Economiques, direction "Energie électrique" tout accident survenu aux personnes, à imputer directement ou indirectement à la présence d'électricité.

RIAPPELSST.02