
BOUW

Energieprestatiecertificaat

Residentiële eenheid



Hier BEN ik !

Hutsepotstraat 184 bus 0006, 9052 Gent

appartement

identificatiecode: 44021-G-OMV_2018086701/EP15129/A001/D01/SD003

Energielabel



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: **09-12-2022**

Handtekening:

KURT Heyman


ASTERIA ENERGY CONSULTING
EP15129

Dit certificaat is geldig tot en met **9 december 2032.**

Energieprestatie- en binnenklimaateisen bij aanvraag vergunning

E-peil

Het E-peil voldoet.



Andere eisen

Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:

- Vloeren
- Muren
- Vensters
- Dak
- Andere constructiedelen

Het S-peil (S22) voldoet .

Het risico op oververhitting is beperkt .

Er is voldaan aan de ventilatievereisten.

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	11/07/2018
Datum einde van de werken	15/10/2021
Datum ingebruikname	-
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	7.458
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m² jaar))	64
Beschermd volume (m³)	504
Verliesoppervlakte (m²)	240
Bruto vloeroppervlakte (m²)	147
Infiltratiedebiet (m³/(h m²))	2,90
Gemiddelde U-waarde (W/(m²K))	0,35
CO2-emissie (kg/jaar)	1.388
Gebouw-id / gebouweenheid-id	31297411 / 31320499

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energieneutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:
KURT Heyman
ASTERIA ENERGY CONSULTING
8800 Roeselare
EP15129 | 0511974611

Premies
Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.