J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

☐ Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02 380 52 71 - fax 02 380 89 86

☒ Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK
tel 056 35 76 76 - fax 056 35 68 87

e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr. 766 | Ref. verslag RAP /K / 2010 / 11 - 28

Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

BELAC Belac 227-INSP

☐ Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding)(AREI art. 270)

☐ Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)

☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaring van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)

☒ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 276bis)

Eigenaar/beheerder/ uitbater - Naam	MATHYS	Voornaam	ADORES	Postnr	9600
Adres	LOZERSTRAAT Nº 93 BUS 2		Gemeente	ERRAARDSBERGEN	
Installateur			Gemeente		
BTW-nummer	☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐				
of identiteitskaartnr.	- -	Uitreikingsdatum	__ / __ / ____	Gemeente	
Plaats van onderzoek				Postnr.	
Adres				Gemeente	
EAN-code	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐			Elektriciteits-verdeler	

Type installatie: ☐ tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten ☒ wooneenheid (huis, appartement, andere) ☐ huishoudelijke werkeenheid ☐ gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid

Algemene beschrijving van de aansluiting		Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen
U_{nom} (V ac/dc)	3x230	HOOFDBORD
Ø voedingskabel (mm²)	2,5	1 STROOMKRING VAN 16A uit 2,5
I_{nom} aansluiting (A)	40A	1 " " 20A uit 2,5
Type alg. schakelaar	3pol	1 " " 16A uit 2,5 1 STROOMKRING 16A uit 2,5
Aantal borden	1	SECUNDAIR BORD
Aantal eindstroombanen	→	1 STROOMKRING VAN 20A uit 2,5
Type aardelectrode	PIKET	1 " " 16A uit 2,5
Algemene diff.stroom.inr.	40/30	1 " " 16A uit 2,5
Bijkomende diff.stroom.inr.	40/300	1 " " 25A uit TRI - 4mm²

Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW) :

Metingen	Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titularis is				Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD-E-01			
Aardspreidings-weerstand :	10 Ω	Isolatieweerstand (250/500/1000V) :	10 MΩ	Werking differentieel-stroominrichting :	OK /NOK	Continuïteit PE-geleiders & equipot.:	OK / NOK

Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)

GEEN INBREUKEN

☐ Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP ___ / _____ - __

Besluit

☒ De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geviseerd.
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)

☐ De elektrische installatie **voldoet niet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór : __ / __ / ____

Volgend controle-bezoek uiterlijk op :	21/01/2025	Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)	[signature]	Datum onderzoek:	21/01/2010

Wettelijke verplichtingen, nota's en algemene voorwaarden op keerzijde.

1 / 0 / A / 0

RAP-E-901 (01.07.2008)