

Garage



ELECTROTEST
Erkend Controleorganisme EDTC
Organisme de Contrôle Agréé SECT

HOOFDKANTOOR VZW / SIEGE SOCIAL ASBL
Electro-Test - Haachtsesteenweg 236 - 1820 Melsbroek
T +32 2 751 98 39 E info@electro-test.be
BTW/TVA BE 0434 433 603

Verslag van onderzoek: controle van een Elektrische installatie op laagspanning en zeer lage spanning Rapport de visite: Installation électrique à basse tension et à très basse tension			
Verslagnummer: N° de rapport:	243/2021/4/23/2	Datum van bezoek / Date de visite:	23/04/2021
Oprachtgever: Donneur d'ordres:	DBS Construct Kroonstraat 30 - 9660 BRAKEL	BTW BE 0806.358.228	
Controle volgens Boek 1: Elektrische installatie op LS en ZLS: Contrôle selon Livre 1: Installations électriques à BT et à TBT:	Controlebezoek (6.5) / Visite de contrôle (6.5) Beveilig. tegen de onrechtstreekse aansluitingen / Protect. contre les contacts indirects: Niet-huishoudelijk (4.2.4.4) / Non-domestique (4.2.4.4) Specifieke en/of regionale reglementen / Réglementation spécifiques ou locales:		
Betreft: Concerns:	WEKPLAATS		
Plaats van het onderzoek: Adresse de l'installation:	Kloosterstraat(Ove) 105 - 9500 GERAARDSBERGEN		
Eigenaar / Propriétaire:	GARAGE VANDENHAUTE		
Installeur:	VANDER PUTTEN BVBA	BTW/TVA:	
Aanwezigen: Personnes présentes:	DBS Construct		
Gebruikte interne procedures: Procédure interne utilisée:	F-EI2/ZAAK80-150 (Controlebezoek van een zaak tussen 80m ² en 150 ²)	Aantal gecontroleerde borden: Nombre de tableaux contrôlés:	1

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:		OK	NOK	NVT	PA
Elektrisch dossier: Dossier électrique:	Zie schema's: ter plaatse nagezien / voir schémas vérif. sur place	✓			
Beveiliging tegen onrechtstreekse aansluitingen: Prot. contre les contacts indirects:	Differentieel / différentiel	✓			
Aardingsnet: Schéma de mise à la terre:	TT	✓			
Bevoegdheid: Compétence du personnel:	BA 1	✓			
Gebruikte uitwendige invloeden tijdens de controle: Facteurs d'influence ext. utiles pendant le contrôle:	Lokaal/local: WERKPLAATS AA5 AD1 AE1 AG1 BB2 BC3 BD1				
	Andere/autres: JA	✓			
Dienstspanning / tension de service:	Lokaal/local: ONTHAAL AA5 AD1 AE1 AG1 BB1 BC2 BD1				
	Andere/autres:				
Voeding v.d. gecontroleerde installatie: Alimentation de l'instal. contrôlée:	3x230V	✓			
Kortsluitstroom: Courant de court-circuit:	teller op openbaar net / compteur sur réseau public: 63A	✓			
	<3 kA publieke aansluiting / raccordement public	✓			

Controles, metingen en proeven / contrôles, mesures et essais:					
Visuele controles / contrôles visuels:					✓
PE continuïteit en equipotentiaaliteit / continuité PE et liaisons équipotentielles:					✓
werking van de / fonctionnement des differentieelschakelaar(s) / interrupteurs différentiels					✓
Beveiligingen- en onderbrekingsmiddelen / protections et moyens de coupure:					✓
Isolatie-niveau / niveau d'isolement: Algemeen / général 0.66MΩ					✓
Isolatie-niveau van de ZLS kringen / niveau d'isolement des circuits TBT: kringen/circuits tussen/entre en/et : MΩ					✓
Spreadingsweerstand van de aardverbinding / Résistance de dispersion de la prise de terre: R _A = 1Ω; hulpelektroden / sondes de référence					✓
Foutlimieten / boucles de défaut: In orde, publieke aansl. & Δ / en orde, réseau public & Δ					✓
Codex / Codex III.2: Het veiligheidsniveau van de instal. is equivalent aan het Boek 1 / l'installation a un niveau de sécurité équivalent au Livre 1					✓

Algemene voorwaarden zijn van toepassing (beschikbaar op aanvraag of via de website) / Les conditions générales s'appliquent (disponibles sur demande ou via le site Web)

RPR Brussel
BTW/TVA: BE 0434.433.603

KBC IBAN: BE79 7341 1260 0033
BIC: KREDBEBB

Belfius IBAN: BE83 0882 1176 9215
BIC: GKCCBEBB



Inbreuken / Infractions:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. /
Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.

Besluit / Conclusion:

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension.

De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór / Le prochain contrôle est à effectuer au plus tard avant le: 23/04/2026

Naam en handtekening van de Inspecteur,
voor de directeur,

Nom et signature de l'inspecteur,
pour le directeur,

BEN MOUSSA KAMAL

Herinnering aan de voorschriften van het Boek 1 / Le rappel sur les prescriptions réglementaires du Livre 1:

1. Geen enkele elektrische installatie waarvoor overtredingen tegenover dit reglement worden vastgesteld tijdens de gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname, mag in gebruik worden genomen.
2. De niet behandelde controle aspecten van de installatie, die van toepassing zijn op de betreffende installatie, worden gelijkgesteld met gebreken die niet toelaten de installatie conform te verklaren.
3. **De eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie is er toe gehouden:**
 - het te onderhouden en de uitgevoerde tussenkomsten op de elektrische installatie te documenteren (onderhoud en test);
 - de nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 te allen tijde worden nageleefd;
 - de documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren, ter beschikking het te houden van iedere persoon die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van elke eventuele huurder te stellen;
 - het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
 - onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties;
 - de verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden;
 - een gelijkvormigheidscontrole op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.

In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkende organisme gehouden. Deze kopie wordt gesteld ter beschikking van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie op de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, MKO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.

1. Aucune installation électrique, pour laquelle des infractions à ce règlement ont été constatées pendant le contrôle de conformité avant la mise en service, ne peut être mise en service.
2. Les aspects de contrôle non traités de l'installation, qui sont applicables à l'installation concernée, sont assimilés aux défauts qui ne permettent pas de déclarer l'installation conforme.
3. **Le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant de l'installation électrique est tenu:**
 - d'en assurer l'entretien et de documenter toute intervention réalisée sur l'installation électrique (entretien et test);
 - de prendre toutes mesures adéquates pour que les dispositions du Livre 1 soient en tout temps observées;
 - de conserver les documents de l'installation électrique dans un dossier, de le tenir à disposition de toute personne qui peut le consulter et de mettre à disposition une copie de ce dossier à tout éventuel locataire;
 - de transmettre le dossier de l'installation électrique au nouveau propriétaire, gestionnaire ou exploitant;
 - d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques;
 - de renseigner dans le dossier de l'installation électrique toute modification ou extension non importante survenue sur l'installation électrique;
 - de laisser réaliser par un organisme agréé un contrôle de conformité sur toute modification ou extension importante survenue sur l'installation électrique.

Dans le cadre des missions légales des organismes agréés, une copie de ce rapport est tenue pendant une période de 5 ans par l'organisme agréé. Cette copie est tenue à la disposition de toute personne autorisée légalement à la consulter. Pour de plus amples informations sur les prescriptions réglementaires ou plaintes, la Direction générale Energie du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie (<https://www.economie.fgov.be>) est l'autorité compétente des organismes agréés.

Algemene voorwaarden zijn van toepassing (beschikbaar op aanvraag of via de website) / Les conditions générales s'appliquent (disponibles sur demande ou via le site Web)

RPR Brussel
BTW/TVA: BE 0434.433.603

KBC IBAN: BE79 7341 1260 0033
BIC: KREDBEBB

Belfius IBAN: BE83 0682 1176 9215
BIC: GKCCBEBB

Elektrotechnische Ondernemingen
VANDER PUTTEN bvba
Pauwelstraat, 7
9500 GERAARDSBERGEN

Garage Vandenhaute
Kloosterstraat, 105
9500 GERAARDSBERGEN

Stroomkringlijst verdeelbord werkplaats

J. VAN HEMELEN VZW
KEURINGSORGANISME
B-1652 / ISEMBERG
VAN SNICK LUC


Spanning : 3x220V

Systeem : TT

Hoofdschakelaar 4-polig 63A - 300mA

n° kring	Beveiliging	Bediening	Draad/kabel
A	II 16A	Verlichting werkplaats, noodverlichting	XVB 2.5mm ²
B	II 16A	Verlichting werkplaats, poort achteraan	XVB 2.5mm ²
C	II 16A	Verlichting kelders	XVB 2.5mm ²
D	II 16A	Verlichting magazijn, WC	XVB 2.5mm ²
E	II 16A	Verlichting doorrit, poort vooraan, toonzaal	XVB 2.5mm ²
F	II 20A	Stopcontacten toonzaal, doorrit	XVB 2.5mm ²
G	II 20A	Stopcontacten bureel	XVB 2.5mm ²
H	II 20A	Stopcontacten werkplaats	XVB 2.5mm ²
I	II 20A	Voeding centrale verwarming	XVB 2.5mm ²
J	II 2A	Stopcontacten 24V werkplaats	XVB 2.5mm ²
K	II 20A	Luchtverhitters werkplaats	XVB 2.5mm ²
L	II 20A	Reservekring	
M	III 20A	Remtestbank	XVB 2.5mm ²
N	III 20A	Hefbrug	XVB 2.5mm ²
O	III 20A	Compressor	XVB 2.5mm ²
P	III 20A	Stopcontacten	XVB 2.5mm ²
Q	III 20A	Stopcontacten	XVB 2.5mm ²
R	II 2A	Belinstallatie	XVB 2.5mm ²

Opgemaakt op 22/5/98 te 9500 Geraardsbergen



Inventaris uitwendige invloedsfactoren (AREI art. 19)



Adres van de installatie : *Garage Van den Haute*
Kloosterstraat 105
9500 Geraardsbergen
 Opstellingsdatum : *29/03/2021*

Behorend bij plannen en/of schema's met de nummers :
100/97

Behorend bij controleverslag met nummer :

- () Er werden geen bijzondere invloedsfactoren gemeld.
- () De hierna vermelde, in tabelvorm, bijzondere invloedsfactoren zijn aanwezig :

Plaats	AA	AD	AE	AF	AG	AH	AK	AL	BA	BB	BC	BD	BE	CA	CB
<i>toonzaal</i>	<i>5</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>doorgang</i>	<i>4</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>bureau</i>	<i>5</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>magazijn</i>	<i>5</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>werkplaats</i>	<i>5</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>kelder</i>	<i>5</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>1</i>

Exploitant of zijn vertegenwoordiger		Vertegenwoordiger van het Erkend Organisme	
Datum	<i>19/04/2021</i>	Datum	
Naam	<i>Van den Haute Junj</i>	Naam	<i>E.T 243</i>
Handtekening		Handtekening	

Aarding	1
Aardingsstrip	1
Automaat - 2P - 16A	5
Automaat - 2P - 20A	6
Automaat - 2P - 2A	2
Automaat - 3P - 20A	5
Bel	1
Bewegingsdetector - Infrarood - Gespreid	1
Centrale noodverlichting	3
Contactdoos - 3F+N+PE	2
Contactdoos - Kinderbescherming	51
Draaischakelaar - 2P	3
Druknop	1
Leiding - 3G2,5	
Leiding - EXVB 4x16	
Leiding - XVB 3G2,5	
Leiding - XVB 5G16	
Lichtpunt	3
Lichtpunt - Wandverlichting	2
Lichtpunt TL - 1 Buislamp	28
Lichtpunt TL - 2 Buislampen	27
Schakelaar - Dubbelpolig	4
Schakelaar - Enkelpolig	5
Schakelaar wissel - Enkelpolig	4
Teller - kWh	1
Tijdschakelaar	1
Transformator	2
Ventiel	1
Verliesstroomschakelaar Δ 300mA - 4P - 63A	1
Zekeringscheider - 10A	1
Zekeringscheider - 4P - 63A	1

Erkend Organisme Electro-Test vzw/asbl Kerksstraat 33 1820 Meisbroek Tel.: 02 751 98 39 Fax: 02 751 52 09 e-mail: info@electro-test.be BE 0434.433.603	Plaats van de elektrische installatie Werkplaats Kloosterstraat 105 9500 Geraardsbergen	Installateur Vander Putten bvba Pauwelsstraat 7 9500 Geraardsbergen	p. 5/6 Materiaallijst
			3 x 230V ~ 50Hz

- A** Verlichting werkplaats, noodverlichting
- B** Verlichting werkplaats, poort achteraan
- C** Verlichting kelder
- D** Verlichting magazijn, WC en bureel
- E** Verlichting doortrit, poort vooraan toonzaal
- F** Stopc. toonzaal, doortrit
- G** Stopc. bureel
- H** Stopc. werkplaats
- I** Voeding centrale verwarming
- J** Stopc. 24V werkplaats
- K** Luchtverhitters werkplaats
- L** Reservkring
- M** Remtestbank
- N** Hefbrug
- O** Compressor
- P** Stopc.
- Q** Stopc.
- R** Belinstallatie

Erkend Organisme
 Electro-Test vzw/asbl
 Kerkstraat 33
 1820 Meisbroek
 Tel.: 02 751 98 39
 Fax: 02 751 52 09
 e-mail: info@electro-test.be
 BE 0434.433.603

Plaats van de elektrische installatie
 Werkplaats
 Kloosterstraat 105
 9500 Geraardsbergen

Installateur
 Vander Putten bvba
 Pauwelstraat 7
 9500 Geraardsbergen

p. 4/6
 Lijst Kringen

3 x 230V ~ 50Hz

№ 001/450/03
Содержит сведения о выезде за пределы РФ
гражданина РФ
№ 001/450/03
Содержит сведения о выезде за пределы РФ
гражданина РФ

Содержит сведения о выезде за пределы РФ
гражданина РФ
№ 001/450/03

Содержит сведения о выезде за пределы РФ
гражданина РФ
№ 001/450/03

Содержит сведения о выезде за пределы РФ
гражданина РФ
№ 001/450/03

Erkend Organisme
Electro-Test vzw/asbl
Kerkstraat 33
1820 Meisbroek
Tel.: 02 751 98 39
Fax: 02 751 52 09
e-mail: info@electro-test.be
BE 0434.433.603

Plaats van de elektrische installatie
Werkplaats
Kloosterstraat 105
9500 Geraardsbergen

Installateur
Vander Putten bybva
Pauwelsstraat 7
9500 Geraardsbergen

p. 3/5
Situatieschema
3 x 230V ~ 50Hz


Учреждение
наименование
адрес
индекс
телефон
факс
e-mail

наименование
адрес
индекс
телефон
факс
e-mail

наименование
адрес
индекс
телефон
факс
e-mail

наименование
адрес
индекс
телефон
факс
e-mail

Учреждение
наименование
адрес
индекс
телефон
факс
e-mail




p. 2/5
Eendraadschema
3 x 230V ~ 50Hz

Installateur
Vander Putten bvba
Pauwelstraat 7
9500 Geraardsbergen

Plaats van de elektrische installatie
Werkplaats
Kloosterstraat 105
9500 Geraardsbergen

Erkend Organisme
Electro-Test vzw/asbl
Kerkstraat 33
1820 Meisbroek
Tel.: 02 751 98 39
Fax: 02 751 52 09
e-mail: info@electro-test.be
BE 0434.433.603



p. 1/5
Eendraadschema
 3 x 230V ~ 50Hz

Installateur
 Vander Putten bvba
 Pauwelstraat 7
 9500 Geraardsbergen

Plaats van de elektrische installatie
 Werkplaats
 Kloosterstraat 105
 9500 Geraardsbergen

Erkend Organisme
 Electro-test vzw/asbl
 Kerkstraat 33
 1820 Meisbroek
 Tel.: 02 751 98 39
 Fax: 02 751 52 09
 e-mail: info@electro-test.be
 BE 0434.433.603