

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle:

Distributienetbeheerder / Gestionnaire de réseau de distribution:

N° Teller / N° Compteur:

Verslag N° / N° Rapport: E73.2015-07-17.7

Id: 0

EAN Code: -

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle :RGIE

Art: 86

Art: 276

Net: TT

Plaats van het onderzoek / Lieu du contrôle :

Straatnaam + N° / Nom Rue +N°: Blijkeerstraat 70

Installateur: Netcad bvba

Gemeente / Commune: Oetingen

B.t.w./T.v.a.:

Postcode / Code Postal: 1755

Ik/ C.I. : -

Eigenaar / Propriétaire: Buyse

Adres / Adresse: Idem

Inspecteur: Duffeleer Christophe



Datum van onderzoek / Date du controle:

17/07/2015

Onderzoek / Contrôle:

Woning/Maison

Spanning/ Tension:

3x400V+N

Meter / Bord verbinding/ Liaison compteur-tableau:

 4 x 10mm² XVB

Max. beveiliging/Protection max.:

40A

Aardelektrode/ Electrode de terre: Pen / Piquets

10.2 Ohm

Isolatie/Isolément:

2.09 MOhm

Aantal verdeelborden/Nombre de tableaux:

2

Différentieelschakelaars / Interrupteurs différentiels:

Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux:

19

In(A)	ΔIn (mA)	Type	Eindstromenbanen / Circuits terminaux	Test ΔIn	1. ΔIn	AREI / RGIE
40A	300mA	A	voor alle kringen	OK	OK	278
40A	30mA	A	van C tot AA	OK	OK	278
40A	30mA	A	van U tot AA	OK	OK	278

 Visueel nazicht Algemeen: OK
 Contrôle Générale:

 Directe aanraking: OK
 Contact direct:

 Indirecte aanraking: OK
 Contact indirect:

 Aansluitingen: OK
 Raccordements:

 Potentiaalvereffeningen: OK
 Liaisons équipotentielles:

Inbreuken/ Infractions: GEEN_NÉANT

Opmerkingen / Remarques :
Besluit / Conclusion:

De installatie is conform met het AREI en mag in dienst blijven. - L'installation est conforme au RGIE et peut rester en service.

Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie. - Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conforme avec l'installation.

Het controlebezoek door E.T. voorzien door Art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op:- La visite de contrôle prévue par l'art 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le:

Controlebezoek op / Visite de contrôle prévue: 16/07/2040

Voor de directeur, de inspecteur - Pour le directeur, l'inspecteur:

VISUM (Datum / Date):



NOTA: a) de verplichting het P.V. van het onderzoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie. b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden. c) de verplichting de F.O.D. die energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit. d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door hetzelfde erkend controle organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

NOTE: a) l'obligation de conserver le P.V. du contrôle dans le dossier de l'installation électrique. b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique. c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant comme une de ses compétences l'Energie, de tout accident survenu à des personnes, dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité. d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors du contrôle, de faire effectuer un nouveau contrôle par le même organisme agréé, un an après le premier contrôle, afin de vérifier la disparition des infractions. Si, lors de ce dernier contrôle, des infractions subsistent, l'organisme agréé est obligé d'envoyer une copie du procès-verbal du contrôle à la Direction Générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

RAPP.ELS/EI1.TV.01 - 20.12.12

DEXIA: 068-2117692-15 - BIC: KREDBEBB - KBC: 734-1126000-33 - IBAN: BE79734112600033 - RPR BRUSSEL - BE0434.433.603