

L'INSTALLATION EST CONFORME

Date(s) du contrôle: 09/06/2023 **Date d'émission du rapport:** 09/06/2023
Rapport N°: 0753-230609-09

Identification de l'organisme agréé et de l'agent-visiteur:

Nom: Normec BTV

Adresse: Roderveldlaan 2, 2600 Berchem

T: 064 33 64 55 E: hainaut-btv@normecgroup.com Numéro d'entreprise: 0406.486.616

L'agent-visiteur: numéro 0753

Identification des tiers:

Client: REYNOLDS SHEILA

Adresse: RUE PONCHAUT D'OGY 8, 7862 OGY

Nom propriétaire, exploitant ou gestionnaire: REYNOLDS SHEILA

Adresse: RUE PONCHAUT D'OGY 8, 7862 OGY

Responsable des travaux: REYNOLDS SHEILA

Adresse: RUE PONCHAUT D'OGY 8, 7862 OGY

Numéro de TVA:

Identification de l'installation électrique:

Nom: REYNOLDS SHEILA

Adresse: RUE PONCHAUT D'OGY 8, 7862 OGY

Code EAN:

Numéro compteur: 499399-2012

Cabine haute tension privée: Non

Type d'installation: GITE, APPARTEMENT

Données du contrôle:

Type de contrôle suivant Livre 1 - AR 08/09/2019: Visite de contrôle (6.5)

Date de la réalisation de l'installation: A partir du 01/01/1983 jusqu'au 01/06/2020


Informations contenu contrôle: Néant

Dérogation(s) partie 8 Livre 1 - AR 08/09/2019: appliqué



VMA - 62.00

Installations électriques
à basse tension et à
très basse tension
(Livre 1 - AR
08/09/2019)



Normec
BTV

Installations électriques à basse tension et à très basse tension (Livre 1 - AR 08/09/2019)

Autre(s) référence(s) légale(s): n/a



VMA - 62.00

Installations électriques
à basse tension et à
très basse tension
(Livre 1 - AR
08/09/2019)

Maatschappelijke zetel / Siège social:
Roderveldlaan 2

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616
RPR Antwerpen / RPM Anvers

Données de l'installation électrique:

Tension et nature du courant: 3 x 400V + N

Canalisation d'alimentation du tableau principal: Type: XVB - Section: 4 x 6 mm²

Type d'électrode de terre: Piquet de terre

Nombre de tableaux: 1

Valeur nominale de la protection du branchement: 24A

Type de coupure générale: 4P 63A/300mA

Type de schéma de mise à la terre: TT

Nombre de circuits: 6 (réserve inclus)

DESCRIPTION:

Dispositifs à courant différentiel installés: 4P 63 A 300 mA type A, circuit (s) protégé(s): Voir schémas

Dispositifs à courant différentiel installés: 2P 40 A 30 mA type A, circuit (s) protégé(s): Voir schémas

Voir schémas unifilaires et plans de position



Documents des influences externes: présent

Ref. des voies d'évacuation et des espaces difficiles à évacuer: présent

Documents des installations de sécurité: Non communiqué

Documents des installations critiques: Non communiqué

Plan de position des prises de terre: voir plan

Réf. rapport du contrôle de conformité: 0224-160711-02

Localisation des canalisations souterraines: communiqué oralement

Résultats du contrôle:**Mesures et essais:**

Résistance de dispersion de la prise de terre: 9 Ohm Valeur de la résistance d'isolement général: 200 MOhm

Infractions constatées:

Néant


Remarques:

1 le rapport se limite à la partie de l'appartement dans l'habitation du fond , accès hall d'entrée face au compteur GRD

Conclusion du contrôle:

VMA - 62.00

Installations électriques
à basse tension et à
très basse tension
(Livre 1 - AR
08/09/2019)



Normec
BTV

Installations électriques à basse tension et à très basse tension (Livre 1 - AR 08/09/2019)

1. L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique. Le prochain contrôle est à effectuer au plus tard avant le: 09/06/2028

Heure d'achèvement:

Le directeur technique, ir. Bart van Rossum

B. van Rossum



VMA - 62.00

Installations électriques
à basse tension et à
très basse tension
(Livre 1 - AR
08/09/2019)

Maatschappelijke zetel / Siège social:
Roderveldlaan 2

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616
RPR Antwerpen / RPM Anvers

27

Liste des voies d'évacuation et des lieux à évacuation difficile

Nom : Reynolds Steve
Rue : rue Lamartine d'Orly 1108

Date: 8/06/2023

Référence : 0753/230609/09

Code postal + Commune :

7862 Ogep

☐ Il n'y a pas de voies d'évacuation ni de lieux à évacuation difficile.

☒ Les lieux ci-dessous sont des voies d'évacuation ou des lieux à évacuation difficile :

[illegible]¹Tableau 4.10 Livre 1 :

Tableau 4.10. Lieux
visés par la sous-section 4.3.3.7. point a. 1^{er} alinéa

Lieux
Voies d'évacuation dans les ouvrages de construction (par exemple cages d'escalier et couloirs) à l'exception de celles situées à l'intérieur des unités d'habitation
Locaux recevant du public pouvant accueillir au minimum 50 personnes (salles pour séminaires, halls sportifs, salles de spectacle ...)
Tunnels considérés comme ouvrages d'art

² Si d'application : Référence Analyse des risques :
Référence Exigence légale 1 :
Référence Exigence légale 2 :
Référence Exigence légale 3 :

L'exploitant ou son délégué

Nom : REYNOLDS SHEKA

Signature

Shirley Reynolds