

RAPPORT VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20160816-019-001 Datum onderzoek: 16/08/2016 Agent: Dierick J. HK: 16/08/2041 CFM: ☒ 1/1

Volgens TP01b

ALGEMENE GEGEVENS


Plaats van onderzoek: Wassegemstraat 42, 9570 Delftinge
Opdrachtgever: Moreels Ignace, Bredeweg 38, 9320 Nieuwerkerken (Aalst)
Bedrijf: _____ Ond nr / IDnr: BE0544859985
Eigenaar: _____
Type lokalen: Woning
Doel onderzoek: 271 - Controle onderzoek

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

EAN-code/Zegel: 0004272
Nominale spanning: 3 x 230V
Hoofdbeveiliging: 40A
Voedingsleiding: 3 x 10 mm²
Elektrode type: Pen
Aantal borden: 2
Aantal stroombanen: 10+5
Waarde ADS: 300mA 40A

METINGEN EN BEPROEVINGEN

Continuïteitsmeting: ok
ADS testknop: ok
ADS foutlus: ok
Bescherming RA OA: ok
R isolatie: OK, > 0,5 MΩ
R aarde: 10,30 ohm
Schema's: ok
Staat vast elektrisch materieel: ok



TOELICHTING

Volgens art. 278
Badkamerinrichting nog niet geplaatst.

INBREUKEN (I) / OPMERKINGEN (O)

AREI art. nr

1 Geen

BESLUIT

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI.
De ADS werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema zijn voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk op 16/08/2041 of vóór ingebruikname van elke belangrijke wijziging of uitbreiding.
Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc.. zijn niet losgemaakt.

RAADGEVINGEN

Het proces-verbaal van het onderzoek moet worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie. Elke wijziging aan de elektrische installatie moet in het dossier vermeld worden. Bij elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, is men verplicht de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie in te lichten.

Inspecteur: Dierick J.