

## RAPPORT VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: **20171008-019-003** Datum onderzoek: **5/10/2017** Agent: **Dierick J.** HK: 5/10/2042 CFM: ☒ 1/1

### ALGEMENE GEGEVENS

Volgens TP01b

Plaats van onderzoek: **Ankerstraat 3 ,9506 Idegem**  
Opdrachtgever: **Van Loock Chris, Sint Jobstraat 67, 9300 Aalst**  
Bedrijf: \_\_\_\_\_ Ond nr / IDnr: \_\_\_\_\_  
Eigenaar: \_\_\_\_\_  
Type lokalen: **Woning**  
Doel onderzoek: **271 - Controle onderzoek**

### GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

### METINGEN EN BEPROEVINGEN

EAN-code/Zegel: **0011532**  
Nominale spanning: **3 x 230V**  
Hoofdbeveiliging: **50A**  
Voedingsleiding: **4 x 10 mm<sup>2</sup>**  
Elektrode type: **Pen**  
Aantal borden: **2**  
Aantal stroombanen: **15+5**  
Waarde ADS: **300mA 63A**

Continuïteitsmeting: **ok**  
ADS testknop: **ok**  
ADS foutlus: **ok**  
Bescherming RA OA: **ok**  
R isolatie: **OK, > 0,5 MΩ**  
R aarde: **14,10 ohm**  
Schema's: **ok**  
Staat vast  
elektrisch materieel: **ok**



### TOELICHTING

Volgens art. 278

### INBREUKEN (I) / OPMERKINGEN (O)

AREI art. nr

1 Geen

### BESLUIT

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI.

De ADS werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema zijn voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk op **5/10/2042** of vóór ingebruikname van elke belangrijke wijziging of uitbreiding.

Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc.. zijn niet losgemaakt.

### RAADGEVINGEN

Het proces-verbaal van het onderzoek moet worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie. Elke wijziging aan de elektrische installatie moet in het dossier vermeld worden. Bij elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, is men verplicht de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie in te lichten.

Vrijgave in naam van de directeur van het erkend organisme.

Inspecteur:

**Dierick J.**



Datum vrijgave: 8/10/2017