



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr.: P01365 2186



N197157

040-INSP

Resi code:

☐ Antwerpen-Limburg

tel.: 03 221 86 11

☐ Oost & West -Vlaanderen

tel.: 09 244 77 11

☒ Brabant

tel.: 02 674 57 11

☐ Wallonië

tel.: 081 432 611

1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie :

Eigenaar of beheerder :

Naam, voornaam : <u>Alfann</u>	Naam, voornaam : <u>Schollaert</u>
Ident. Kaart nr. : <u>0810 424 805</u>	Adres : <u>Kruisstraat 63 B</u>
BTW nr.: BE	Post nr. + Stad : <u>9570 Delftse</u>
	Tel. : <u>1</u>

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

☒ Art 270	☐ ingebruikname	☐ wijziging	☒ uitbreiding	☒ Art 86	☐ Art 271 bis	☒ Wooneenheid
☐ Art 271	☐ mobiel	☐ tijdelijk	☐ Art 276	☐ Art 87	☐ Art 278	☐ Huishoudelijke werkeenheden
☐ Art 276	☐ periodiek	☐ controle	☐ Art 276bis	☐ Art 88	☐ Art	☐ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276	☐ verzwaren	☐ verkoop van een wooneenheid	☐ Art 276bis	☐ Art	☐ Art	☐ Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeler	EAN <u>541448869011357678</u>	☐ EAN niet meegedeeld	☐ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: <u>34831680</u>	meterstand dag : <u>99.38</u>	nacht : <u>99.77</u>
	Bescherming aansluiting (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☒ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	nr. : <u>1</u>	meterstand : <u>1</u>
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _N : ☒ 230 V ☐ 3x230 V ☐ 3N400 V	Type aardelektrode :	☒ aardingslus ☐ pen / baar
	Maximale nominale stroom (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☒ 63 ☐ 80 ☐ 100		☐ ...
	Voedingsleiding hoofdbord : <u>3</u> X <u>6</u> mm ² - Type : <u>XVB</u>		
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting : <u>63</u> A / <u>300</u> mA	Aantal borden : <u>1</u>	Aantal eindstroombanen : <u>1</u>
☐ zie bijlage(n)	<u>P.V. installatie 24 punten 230 V / P. of draadstelsel dak</u> <u>omvormer 5000 VA 5000 VA 5000 VA 5000 VA 5000 VA 5000 VA 5000 VA 5000 VA</u> <u>proce. stroomtel. PRO 10 50 00 64 11 11 88 2</u> <u>110 monitoren OK stand - 64 kWh</u>		

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☒ Toestellen	☒ Materieel	☒ I>/doorsnede	☒ Schema's
☐ Aardingsweerstand : <u>2</u> Ω	☐ Algemeen isolatieniveau : <u>2</u> MΩ	☒ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☒ Test diff.		
Differentieelstroominrichting : ☐ was verzegeld ☐ werd verzegeld ☒ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	<u>Er werden ook de p.v. installatie p.m. inbreuken vastgesteld</u>		MARC VAEYENS Inspector Electricity GSM: 0478-88 02 42 Agent 1365
☐ Nihil			
Inbreuken Bestaande installatie			
☐ Nihil			
Opmerkingen	<u>ons bezoek betreft enkel de p.v. installatie</u>		Visum DNB of aangestelde :
☐ Nihil			

Besluit(en) :

- ☐ De nieuwe installatie voldoet oldoet niet aan het AREI.
- ☐ De bestaande installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór

12-08-2012 (*)

☐ door hetzelfde erkend organisme.

Agent bezoeker :

Voor de directeur generaal : Handtekening

Naam : Vaeys Agent nr. : 1365 Datum : 22.06.2012

Bijlage(n) : ☐ Situatieschema('s) : 1 ☐ Eéndraadsschema('s) : 1

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangevraagde wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

☐ Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.

☐ Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.

(*) De werken nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die ongemerkt werden tijdens het controlebezoek moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle