



VOOR TE LEGGEN AAN DE AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER

CONFORMITEITSATTEST VAN EEN INSTALLATIE WERKEND OP AARDGAS VOOR HET OPENEN VAN DE GASMETER
OVEREENKOMSTIG DE SYNERGRID-CODE INZAKE DE VEILIGHEID VAN GASDISTRIBUTIE-INSTALLATIES

Installatiebedrijf

Naam:	SVG SERVICE	B.T.W. nr:	0661.935.819
Straat:	Dendermondesteenweg	Nr.:	552
Plaats:	9070 Destelbergen		
Telefoon:	+32 484494988	E-mail:	info@svgservice.be
Cerga-nummer:	23-05191-N		

Installatie

EAN: 541448820063657331

Adres: Buizemontstraat 50 - 9500 Geraardsbergen

Karakteristieken van de gasmeter

Er is een gasmeter aanwezig

• Nummer:	7AMX2124020426	Index:	0.0000
------------------	----------------	---------------	--------

Karakteristieken van de installatie

- **Bedrijfsdruk in mbar:** 21
- **Nieuwe installatie**

Isometrisch schema van de installatie

Zie volgende pagina.

DIT CONFORMITEITSATTEST MOET VOORGELEGD WORDEN AAN
DE AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER



VOOR TE LEGGEN AAN DE AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER

CONFORMITEITSATTEST VAN EEN INSTALLATIE WERKEND OP AARDGAS VOOR HET OPENEN VAN DE GASMETER
OVEREENKOMSTIG DE SYNERGRID-CODE INZAKE DE VEILIGHEID VAN GASDISTRIBUTIE-INSTALLATIES



ISOMETRISCH SCHEMA VAN EEN INSTALLATIE WERKEND OP AARDGAS
SCHEMA ISOMETRIQUE D'UNE INSTALLATION FONCTIONNANT AU GAZ NATUREL

Teken volgende elementen van de volledige installatie (nieuw of bestaand): gasmeter; leidingdelen aangeduid d.m.v. hoofdletters A, B, ... met hun diameter, lengte en materiaalsoort (Koper-Staal-PLT (incl. merk)-PE-RVS); kranen; T-stukken; toestellen (soort (bv. ketel), merk, configuratie (bv. C₃₁) en vermogen P₁).

Belangrijk: duid op het schema het gedeelte aan dat u zelf hebt uitgevoerd.

Dessinez les éléments suivants de l'installation complète (neuve ou existante) : compteur de gaz; tronçons indiqués au moyen de majuscules A, B, ... avec leur diamètre, longueur et la nature du matériau (Cuivre-Acier-PLT (y compris la marque)-PE-Inox); vannes; Tés; appareils (type (p.ex. chaudière), marque, configuration (p.ex. C₃₁) et puissance P₁).

Important : marquez sur le schéma la partie que vous avez réalisée vous-même.

Buizenmaat 50 9500 Jenaalshagen

ca: 54x64x8820063657331

Arbiter: 7.1m x 2.2x20 1.6

type C3

ketel

gasmeter

2.5m

0.5m

2m

0.5m

1m

0.5m

ketel: Vuller VCU ES 32 25 kw

leiding: PLT DN 25

DIT CONFORMITEITSATTEST MOET VOORGELEGD WORDEN AAN
DE AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER



VOOR TE LEGGEN AAN DE AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER

CONFORMITEITSATTEST VAN EEN INSTALLATIE WERKEND OP AARDGAS VOOR HET OPENEN VAN DE GASMETER
OVEREENKOMSTIG DE SYNERGRID-CODE INZAKE DE VEILIGHEID VAN GASDISTRIBUTIE-INSTALLATIES

Verklaring

1. Ondergetekende bevestigt formeel en garandeert de nieuwe installatie volgens het isometrisch schema te hebben geplaatst conform de betrokken voorschriften die momenteel van toepassing zijn.
Toegepaste voorschriften: NBN/DTD B 61-002:2021
2. Ondergetekende bevestigt formeel en garandeert alleen toestellen conform de specifieke normen van aardgastoestellen te hebben aangesloten op de installatie.
3. Ondergetekende bevestigt formeel en garandeert de installatie te hebben beproefd op dichtheid. De dichtheidsproef voldoet.

Aangemaakt op: 05/02/2026 22:02:05

Door: Karakaya Seref
SVG SERVICE

SVG SERVICE
GREEN ENERGY SYSTEMS

DIT CONFORMITEITSATTEST MOET VOORGELEGD WORDEN AAN
DE AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER