

Identificatie

Straat
Huisnummer
Postcode
Gemeente
Gebouw-ID
Gebouweenheid-ID

Buizemontstraat
50
9500
Geraardsbergen
12606287
12607009

Exploitant (rioolbeheerder of
drinkwaterbedrijf)
Contactgegevens exploitant

Erkenningsnummer van de keurder
Keurder e-mail
Keurder telefoonnummer

De Watergroep

+3222389699

10136
ummet.kilinc@keurder.aquaflanders.be
+32485445431

Datum keuring
Reden keuring
Klasse installatie
Uitgiftedatum

12/10/2025
Eerste ingebruikname
Klasse C
18/11/2025

Resultaat van de keuring

Conform voor aansluiting
Conform voor gebruik

Gelieve te controleren op eventuele aandachtspunten meegegeven door de keurder hieronder op het attest.

Keuring

Algemeen

Water aanwezig in de installatie	
Water van het drinkwaterbedrijf (aangesloten BI)	Aanwezig maar niet in dienst
Water eigen waterwinning (niet-aangesloten BI)	Niet aanwezig
Tweedecircuitwater (tweedecircuitwater)	Niet aanwezig
Klasse en reden keuring	
Type gebouw	Eengezinswoning

Installatie

Algemeen	
Niet-toegelaten toepassingen die drinkbaar water vereisen aanwezig	Nee

Centrale beveiliging	
Beveiligingscode	EA
Beoordeling	OK

Terugstroombeveiligingen van toepassingen/toestellen

Mengkranen in woongedeelte		
	Beoordeling	Beveiligingscode
Keukenkraan	OK	AA
Keukenkraan: handsproeier	OK	EB (KW + WW)
Lavabo	OK	AA
Douche met vaste kop	OK	AA
Douche met handsproeier	OK	BEL

Sanitair		
	Beoordeling	Beveiligingscode
WC	OK	BEL
Handwasbakje	OK	AA

Verwarming/WW-productie/HVAC

(Bij)vulling CV

Onderbreking naar de afvoer van de terugstroombeveiliging

Onderbreking overdrukventiel CV-kring

Warmwaterproductie op CV

Onderbreking overdrukventiel WW-productie

Beoordeling

OK

OK

OK

OK

OK

Beveiligingscode

CAb

AA

AA

VG

Y

Keuken

Huishoudelijke vaatwasser

Huishoudelijke wasmachine

Beoordeling

OK

OK

Beveiligingscode

VAAT

WASM

Allerlei

Kraan voor slangaansluiting

Beoordeling

OK

Beveiligingscode

BEL

Extra toepassingen

WC

Beoordeling

OK

Beveiligingscode

BEL

Afwerking installatie

Installatie volledig afgewerkt

Ja

Bijlagen

Inventaris van de installatie
Uitvoeringsplan
Werkopdracht

1 bijlage(n) toegevoegd
1 bijlage(n) toegevoegd
2 bijlage(n) toegevoegd

Belangrijk

Dit keuringsdossier wordt opgemaakt in uitvoering van de artikels 7/1, 12/3, 12/4, 27/6, 27/7 in het algemeen waterverkoopreglement m.b.t. de keuring waterinstallatie (Besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 en alle daarop volgende wijzigingen), het ministerieel besluit over de keuring van de binneninstallatie, de niet-aangesloten binneninstallatie, de installatie voor tweedecircuitwater en de privéwaterafvoer van 20 maart 2023 en de geldende versie van het document technische Voorschriften Binneninstallaties (Repertorium uitgegeven door Belgaqua) op het moment van de keuring.

Dit keuringsattest geeft de toestand van de binneninstallatie weer op datum van de keuring. Ze ontslaat de eigenaar of de gebruiker niet van de verantwoordelijkheid voor eventuele schade die zouden kunnen voortvloeien uit het niet beantwoorden van de installatie aan de voorschriften, of uit het gebrekkig functioneren van de installatie of een onderdeel ervan. Bij een wijziging aan de binneninstallatie, of na het uitvoeren van herstelmaatregelen zoals beschreven in het Algemeen Waterverkoopreglement, dient u een (her)keuring aan te vragen.

Deze keuring betreft geen technische keuring van de werking van de onderdelen of de gebruikte materialen, of van de uitvoering van de installatie.

Bij het invullen van het keuringsattest worden onder meer volgende persoonsgegevens verwerkt door AquaFlanders: naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres, adres. Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de dienstverlening en kunnen worden bekendgemaakt indien wettelijk vereist. De verwerking van deze persoonsgegevens blijft steeds beperkt tot de beoogde doelstelling. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en over uw rechten als betrokkene is terug te vinden in het privacybeleid van AquaFlanders op AquaFlanders.be.

Heeft u een bezwaar tegen of een klacht over deze keuring, dan kunt u deze indienen via AquaFlanders.be.

Carl Heyrman
Algemeen Directeur
AquaFlanders vzw



Certificaatnummer: 688-INSP
ISO/IEC 17020