



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

Bovengrondse stookolietank

Besluit: De tank mag indienst blijven

Volgende controle:

Datum keuring: 09/06/2026

Inspecteur: Thibault Vanhoutte

Mentor:

ID-label:

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Testo 312-3 Serienummer: 02489124/301

Datum verslag: 09/06/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Akrenstraat
 Huisnummer 45
 Busnummer
 Postcode 9500
 Gemeente GERAARDSBERGEN
 Land België

Eigenaar

Naam SERMANT Ingrid
 Straatnaam Ledebergstraat
 Huisnummer 87
 Busnummer
 Postcode 9620
 Gemeente ZOTTEGEM
 Land België

Installateur

Naam -
 BTW nr. -
 Telefoonnummer -
 E-mail -

Type Comformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

RESERVOIR

Plaatsing reservoir Toegankelijk bovengronds
 Type reservoir Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg
 Inhoud reservoir 1200 L
 Datum plaatsing na 01/08/1995 (Nieuw)

Nieuw reservoir

INKUIPING

Aanwezig

Ja Nee

Aanwezig

Ja Nee

Keuring

OK NOK

LEIDINGEN

Aansluitingen (ontluchting, vulling)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Staat leidingen (ontluchting, vulling)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uitmonding leidingen	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Staat aanvoerleiding	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Staat terugvoerleiding	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Stookoliefilter	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lekt stookoliefilter	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

RESERVOIR

Algemene staat tank

VORIG CERTIFICAAT

ACCESSOIRES

PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Peillat	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mechanisch	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pneumatisch	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ultrasoon	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)

Fluit	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Elektronische sonde	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>


TESTEN

	OK	NOK
Dichtheidscontrole: Onderdruk	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Potentiaalverschilmeting niet mogelijk		

Opmerkingen
Drukverlies Nvt mbar/h

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- Nota Het ingebruiknameverslag ontbreekt
- Nota Voorafgaand verslag van periodieke controle ontbreekt
- Nota De bovengrondse houder is tegen verdere corrosie/roestvorming te beschermen
- O Aangeraden tank te schilderen om (verdere) roestvorming te vermijden.




Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Thibault Vanhoutte (erkeningsnummer ERK/TS 107351)



Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

DUPLICATE






















KETELMAKERIJ DESPLENTERE FERNAND
OOSTENDE STRAAT 329 - 8820 TORHOUT

Fabricage N° & jaar : 99232 9699

Inhoud : 1200 Liters

Hoogte: 1500 mm Lengte: 1250 mm Br.: 720 mm

Prototype nummer : CPH 002-3 3

Proefdruk : 0,3 Kg/cm² 0,1

Code : NBN I 03-001

Kwal. & plaatdikte : 37./2. Plaatdikte: 2 2 mm



