

3473312 15/06/60/1193

EAN nr. :
Teller nr. : 430 9230
Stand I : 126 11,4 II : 061 469,4

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN

~~WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek ~~controlebezoek~~ op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001

volgens : AREI art. 86 ~~AREI art. 87~~ AREI art. 270 ~~AREI art. 271~~ ~~AREI art. 270bis~~ /

Aanvulling verslag nr. UEA 1718 (27/08/2012)

Aard installatie : Nieuwe / ~~Uitbreiding~~ / ~~Voorlopig~~ / ~~Bestaande~~ / ~~Verzwarend~~ / ~~Splitting motor~~ / ~~Spanningswijziging~~ / ~~Verkoop wooneenheid~~

Type der lokalen : WONING

Plaats van onderzoek : KERKSTRAAT 32 9570 DEFTINGE

Eigendom van : MR. EN MRS. NIEUBORG - VAN DEN DOOREN idem.

Opdrachtgever : idem.

Installateur : MR. RATHYS NV GROTEWEG 366 9500 GOMMIBERGEN.

BTW BE.0865.085.887 ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :

Onderzoeker : JURGEN MOENS Datum van onderzoek : 29/06/2015

BESCHRIJVING

Dienstspanning : ~~1 x 230 V~~ 3 x 230 V ~~3 x 380 V + N~~ Max. Beveiliging : 3 x leed Omschakelaar : stand :

Hoofdbeveiliging : Zek. : 3 x 60 A Schak. : 4/60 A 300 mA

Meter-bordverbinding : kabeltype : VFB aantal geleiders : 3 doorsnede : 16 mm²

Voedingsbekabeling : kabeltype : aantal geleiders : doorsnede : mm²

~~Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net~~ Wachtbuis : ~~geplaatst/niet geplaatst~~ Isolatieklaar : ~~aanwezig/niet aanwezig~~

Aardelektrode : Type : ~~lus / baren / pennen / horizontale geleiders~~ Sectie : 16 mm² Spreidingswaarde : 12,88 Ω

Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 19 Algemene isolatieweerstand : 15 MΩ

Diff. schak. : algemene : 4/60 A 300 mA (GMA) mA bijkomende : 4/60 A 300 mA (GMA) (A.T.A.S.)

~~werkings testknoop in orde niet in orde~~ ~~controle foutlus in orde niet in orde~~

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

~~Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - neen~~ ~~Staat van het vast elektrisch materiaal : in orde - niet in orde~~

~~Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking in orde - niet in orde~~ ~~onrechtstreekse aanraking in orde - niet in orde~~

~~Continuïteit PE en equipotentiale verbinding : in orde - niet in orde~~ ~~Vast opgesteld en verplaatsbaar materiaal : in orde - niet in orde~~

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - eendraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend toestellen

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

~~N Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotentiale verbinding nog niet aangesloten.~~

~~N Bankkabel - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.~~

① GEEN.

BESLUIT

De installatie is conform ~~niet conform~~ met het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd ~~door dezelfde organisatie~~ uiterlijk op : 29/06/2016

zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatie ~~mag~~ / ~~mag niet~~ in dienst gesteld worden / ~~blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de opaste~~

~~maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.~~

voor de directeur,
de onderzoeker

JURGEN MOENS

Kruiskouterstraat 59

O.C.B. 1750 Lennik

02/269.07.07 0475/45.23.82

erkend controle organisme
vereniging zonder winstoogmerk
gewestelijke zetel : in elke provincie

maatschappelijke zetel :
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

Tel. 03 / 451 37 00
Fax 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be

BTW BE 0404.312.034
PC 000-0162392-14
Bank 405-3020501-49