



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

Controle van de goede werking van de nood- en/of veiligheidsverlichting

Datum keuring: 11/08/2025	Inspecteur: Yarik Van der Meulen	Mentor:	Installateur BVH Elek BV
Datum verslag: 11/08/2025	ID-label:	Klantreferentie:	

Plaats van het onderzoek		Eigenaar	
Straatnaam	Steenweg	Naam	Fecon
Huisnummer	68	Straatnaam	Steenweg
Busnummer		Huisnummer	68
Postcode	9570	Busnummer	
Gemeente	LIERDE	Postcode	9570
Land	België	Gemeente	LIERDE
		Land	België
Opdrachtgever		Installateur	
Naam contactpersoon	BVH Elek BV	Naam	BVH Elek BV
Telefoon	+32472506262	BTW nr.	BE 0789 441 923
Gsm nr. (SMS)	+32472506262	Telefoonnummer	+32 472 50 62 62
		E-mail	info@bvhelek.be

Type: Indienstname

Visuele en functionele controle van 100% van de nood- en veiligheidsverlichting.

1. ALGEMEEN

Het doel van het controleren van de goede werking van nood- en/of veiligheidsverlichting in gebouwen door middel van het afsluiten van de stroom voor 30min. is het controleren van de goede werking, de verlichtingssterkte en de autonomie.




De juiste plaatsing maakt geen deel uit van deze controle.

1.1. Type installatie

- ☒ Installatie met autonome blokken
- ☐ Installatie met centrale voedingsbron (UPS, generator,...)

1.2. Beschrijving van de installatie

Plaats(en)	Aantal	Opmerking(en)	Foto(s)
Hall +0	2		



Hall +1

1

2. WERKINGSTESTEN (9)

De testen werden uitgevoerd door het onderbreken van de volgende elektrische kring(en) gedurende 30 min.

Werkingstesten (9)

Verdeelbord	Kring
Bord algemene delen	C

3. INBREUKEN, OPMERKINGEN EN NOTA'S

Opmerking	Extra detail
O1 Het is aangewezen de veiligheidsverlichtingen van een volgnummer te voorzien.	Het is aangewezen de veiligheidsverlichtingen van een volgnummer te voorzien.

4. NOTA'S

N.v.t.

5. BESLUIT

☒ Op het moment van de controle werden geen tekorten vastgesteld .

De volgende controle dient uitgevoerd te worden voor: 11/08/2026

Aantal bijlage(n): 1

Vrijgave van het keuringsverslag

De inspecteur Yarik Van der Meulen



Yarik Van der Meulen
ACEG VZW - #315

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

DUPLICATE

