

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Eandis

Nr teller : *UTP*

N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°:

93131412

EAN

code :

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder
Genre de contrôle : RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	Prescription du gest. de réseau de distr. ☐

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

9811 Hombeek Gysbeekstraat 69

Eigenaar

Propriétaire:

Smets

Adres :

Adresse :

11004

Installateur :

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

keunt

15-11-2014

BTW / TVA :

Ik. / C.I. :

Inspecteur :

Huilewouters

Onderzoek / Contrôle : ☒ Woning / maison ☐ Appart. ☐

Spanning : <i>380+N</i>	Meter / bord verbinding : <i>XVB 4x16</i>	Max. beveiliging : <i>40</i>
Tension :	Liaison compteur-tableau :	Protection max. :

Aardelectrode : <i>Pen</i>	Isolatie : <i>717</i>	Aantal verdeelborden : <i>2</i>
Electrode de terre : <i>6.7</i> Ohm	Isolement :	Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars			Aantal eindstroombanen :		TestΔIn		1.ΔIn		AREI / RGIE		
Interrupteurs différentiels			Nombre des circuits terminaux :		OK		OK		270	271bis	278
In (A)	Δ In (mA)	type									
<i>40</i>	<i>300</i>	<i>A</i>	<i>1-32</i>		☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐
<i>40</i>	<i>30</i>	<i>A</i>	<i>26-27</i>		☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐
<i>40</i>	<i>30</i>	<i>A</i>	<i>28-29</i>		☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK direkte aanraking : OK NOK

Contrôle visuel : générale : ☒ ☐ contact direct : ☒ ☐

Indirecte aanraking : OK NOK

Contact indirect : ☒ ☐

Aansluitingen :

Raccordements :

OK ☒

NOK ☐

Potentiaalvereffeningen :

Liaisons equipotentielles :

OK ☒

NOK ☐

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen / Remarques :

VISUM :

Datum/date :

geen opmerkingen

Besluit / Conclusion

De installatie is ~~niet~~ conform met het AREI en mag ~~niet~~ tijdelijk in dienst gesteld worden ~~in dienst blijven~~.
L'installation est ~~non~~ conforme au RGIE et peut ~~ne pas~~ temporairement être mise en service ~~rester en service~~.
De algemene differentieelschakelaar is ~~vervuld met een loodje met het teken E.T.~~
L'interrupteur différentiel général est ~~scellé par plomb portant l'insigne E.T.~~
Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont

conforme avec l'installation.

- Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum.

- Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouvelle contrôle au plus tard un an après date de contrôle.

o Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op *15-11-2015*

La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

o Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.

La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur:

Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK	
☐	☐	☐	☐	
271 AK		271 HK		
☐		☐		
276 AK		276 HK		
☐		☐		



ELECTRO-TEST
Roger HAELEWATERS
Inspecteur
Gsm +32 475 30 07 82

NOTE: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; **b)** l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; **c)** l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et/ou, directement ou indirectement, à la présence d'électricité; **d)** l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.