



Belgische Industriële Controle v.z.w

Erkend Controleorganisme
Externe dienst voor de technische controles op de arbeidsplaats



B I C
Nr 11986

Brussel : 126, bus 12 - Oorlogskruisenlaan - 1120 Brussel	Tel : 02 245 46 95 Fax : 02 215 12 78
Hainaut : 18B Rue des Pierres - 7020 Maisières	Tel : 065 34 76 50 Fax : 065 36 15 88
Luik : 61/63 - Rue Grand-Vinâve - 4101 Jemeppe	Tel : 04/234.17.00 Fax : 04/234.17.80
B.T.W. BE 0406.671.312 Bank : 340-0298168-28 cibic@skynet.be VERTROUWELIJK	

CONTROLEVERSLAG VAN EEN ELEKTRISCHE LS EN ZLS INSTALLATIE

Verslag nr : <u>06120120521109</u>	Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk (Naam - Voornaam) : <u>Red + Elektro SDBA</u> <u>L.P. Boonick 11 9150 Kurbek</u>
Datum van onderzoek : <u>21/05/2012</u>	BTW nr. / I.K. nr. :
Eigenaar Naam - Voornaam : <u>Booneved Mabel</u>	Adres installatie : <u>Bieschotelelaan 101</u> <u>2600 Beersel</u>
Adres : <u>Bieschotelelaan 101</u> <u>2600 Beersel</u>	

1) REFERENTIES : AREI - interne procedure : PRO-INS-E-10

2) SOORT CONTROLE :

- Controle vóór het onder spanning zetten van een huishoudelijke LS en ZLS-installatie.
 Controlebezoek van een huishoudelijke LS en ZLS installatie voor verzwaring van het vermogen op het openbaar distributienet.

3) INSTALLATIE :

Wooneenheid Gemeenschappelijke delen Anderen :, volgens het : Art.86 Art.87 van het AREI.

Verdeler : Sedes Aansluiting volgens kabling van het bord : Spanning : 11kV V.

Voeding van het hoofdbord : L X 10 mm². Beveiliging aansluiting : 40 A. (In max. te voorzien)

Voedingskolom : 2 X 10 mm². Algemeen lastschakelaar : 40 A.

Aantal borden : Aantal eindkringen : R_E = 22 Ω R_{GEN} = 5 MΩ.

Soort aarding : Ius Spiketten -

Differentieel	I _{en}	I _{cc} en kA	I _Δ en A	Beschermde kringen	I _n in A	I _{cc} in kA	I _Δ in A	Beschermde kringen	I _n in A	I _{cc} in kA	I _Δ in A	Beschermde kringen
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>100</u>	<u>3</u>	<u>92</u>	<u>ALL</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>0,03</u>	<u>6-K</u>				

4) BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE :

Kringen	Beveiligingen	Doorsnede	Kringen	Beveiligingen	Doorsnede
<u>A, B, D, G</u>	<u>BLAND</u>	<u>16</u>			
<u>C</u>	<u>20A</u>	<u>25</u>			
<u>E, F, J, K</u>	<u>20A</u>	<u>4</u>			

5) GEBREKEN :

.....
.....
.....

6) NOTA'S :

- De algemene differentieel : was reeds verzegeld mocht niet verzegeld worden werd verzegeld is onverzegeld geen differentieel - De schema's : werden ondertekend werden niet ondertekend niet aanwezig

7) BESLUIT :

De installatie is conform. Het volgende bezoek is te voorzien vóór : 21/05/2012

- De installatie is niet conform. De nodige gevolgen om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen (i/o) moeten zonder uitstel uitgevoerd worden, en moeten er de nodige maatregelen genomen worden, indien de installatie de dienst blijft verzekeren, dat er geen enkel gevaar bestaat voor personen en eigendommen.

- Binnen de termijn van één jaar vanaf heden, en indien deze tweede controle geweigerd wordt of in het geval van blijvende inbreuken, zal een kopie van dit verslag conform Art. 276.02 van het AREI aan de Administratie van Energie voor het toezicht op huishoudelijke elektrische installaties verstuurd worden. .

- De resultaten van de controle laten niet toe de installatie conform te verklaren. Een bijkomend onderzoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór de (her) indienstelling van de installatie.

Inspecteur (Naam en Handtekening) Datum afgifte
In opdracht van BIC - vzw

De aanvrager (Naam en handtekening))